



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

7 ก.ค. 64

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 3 ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN3-KT3A	10 ก.ค. 64	07.30	16.30	Routine Electrical Test, Modify Sudden Pressure Relay ควบคุมโหลดไม่เกิน 400 MW		
		11 ก.ค. 64					
		กฟผ					
						(Peak)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หน. หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ 10-07-64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 868

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์กิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ. อนุมัติ กฟผ. กค.

1 ก.ค. 64

กฟผ. ธานีเกษตรกิจ
(วศก. 7 หน. ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กทบ.

อก.บช.(กค)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน

สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3

กำหนดวันที่ทำงาน

10/07/2564

10-11 ก.ค. 64 (VPM Peak) สทพร

เวลา 07.30 น. ถึง

10/07/2564

เวลา 16.30 น.

ผู้ขอทำงาน

กพม.

งานที่ทำ

Routine Electrical Test, modify Sudden Pressure Relay

ตามใบขอปฏิบัติงาน

868/2564

เตรียมการสวิตชิงโดย

นายมงคล ทรัพย์สุข

วันที่

1 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบสวิตชิงโดย

สทพร

วันที่

1 กรกฎาคม 2564

อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

1 กรกฎาคม 2564

สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร
3. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMC							
1	ย้ายโหลด 115 เควี SMC01YB-01, SMC03YB-01 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA01YB-01, SAA03YB-01						
2	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	KTB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV รหัส ONB02YS-04 (LBS.โชคปราณี)						
6	ONB02YS-04	ปลด	ล๊ับ		กทบ		LBS โชคปราณี
7	ตรวจสอบสถานะ Target ของ LBS.115KV รหัส ONB02YS-04 (โชคปราณี) เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงทั้ง 3 เฟส						
8	KTB04YB-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
9	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
10	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในวันที่ 11 ก.ค. 64							
11	ย้ายโหลด 115 เควี SMC01YB-01, SMC03YB-01 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA01YB-01, SAA03YB-01						
12	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
13	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
14	KTB04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
15	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV รหัส ONB02YS-04 (LBS.โชคปราณี)						
16	ONB02YS-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ		LBS โชคปราณี
17	ตรวจสอบสถานะ Target ของ LBS.115KV รหัส ONB02YS-04 (โชคปราณี) เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวทั้ง 3 เฟส						
18	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
19	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 19722 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kv ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ :	02-590-5454
วันที่	24 มิถุนายน 2564	โทรสาร :	02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์	ปลัดหม้อแปลง SN3-KT3A
งานที่ทำ	Routine Electrical Test, Modify Sudden Pressure Relay จาก Trip เป็น Alarm, 2 Year Inspection, Correct Hot Clamp
หมายเหตุ	Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 400 MW (Peak 410 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	เสาร์ ที่ 10-11 ก.ค. 64	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	เสาร์ ที่ 11	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขยยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.