



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22/03/67

วิฤตขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... 2 ชีวราลงกรณ์ ตามบันทึก
จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT2A	27,28 มี.ค. 67	08.00 น.	18.00 น.	Major Inspection	VRK 2232	VRK 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... 1 วงจร/หม้อแปลง..... KT2A จาก..... VRK-2232 ถึง..... VLA VS-02
ในวันที่..... 27,28 มี.ค.67 ตั้งแต่เวลา..... 08.00 น. ถึง..... 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่..... 86/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง)
จ.ก. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ).....
เรียน ผจก..... กฟผ. กท.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น



ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง VRK-KT2A สถานีเขื่อนวชิราลงกรณ์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27,28 มี.ค.67 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Major Inspection ตามใบขอปฏิบัติงาน 86/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 18 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภักษา, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงศ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายวัฒน์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทผ.		
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทผ.		
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT2A ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง VRK-KT3A						
5	VLAVS-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทภ.		SF6 Loop BUS01 กับ BUS02
6	VRK-2232	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทผ.		CB 22 kv.กฟผ.KT2A
7	VRK-2237	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทผ.		ใบมีด 22 kv.
8	VLAVS-02	สับ	ปลด		ทภ.		DIS INC.2 (วงจรล่าง)
9	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทผ.		
10	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทผ.		
11	แจ้ง EGAT รับทราบและปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
12	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
14	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทผ.		
15	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทผ.		
16	VLAVS-02	ปลด	สับ		ทภ.		DIS INC.2 (วงจรล่าง)
17	VRK-2237	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทผ.		ใบมีด 22 kv.
18	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT2A กลับจากหม้อแปลง VRK-KT3A						
19	VRK-2232	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทผ.		CB 22 kv.กฟผ.KT2A
20	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 Loop BUS01 กับ BUS02
21	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทผ.		
22	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทผ.		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 34959 /2567	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	15 มกราคม 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ
อุปกรณ์	- VRK-KT2A [115 / 22 KV 25 MVA] (VRK 2232, 2237)
งานที่ทำ	-Major Inspection OLTC VRK-KT2A & Electrical test After Major Inspection OLTC
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ	ที่ 27	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ	ที่ 27	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	18.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34960 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 15 มกราคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ
อุปกรณ์	- VRK-KT2A [115 / 22 KV 25 MVA] (VRK 2232, 2237)
งานที่ทำ	-Routine Electrical test VRK-VW1A 3 Phase
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พฤหัสบดี	ที่ 28	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	พฤหัสบดี	ที่ 28	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	18.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.