



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนวชิราลงกรณ (กฟผ.)... ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	VRK-KT2A	9 ก.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ทดสอบหม้อแปลงภายหลังเหตุการณ์ VRK-KT2A Trip ออกจากระบบ (04/6/67)	VRK-7022	VLAVS-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง VRK-KT2A จาก VRK-7022 ถึง VLAVS-02

ในวันที่ 9 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 870/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.....

๒๕๖๖ ๖๗

(.....)
ผค.๖ ปฏิบัติการ ผค.๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ.๖๓๑.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ..... -..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง VRK-KT2A สถานีเขื่อนวชิราลงกรณ์				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 10	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ทดสอบหม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	870/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	23 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงศ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT2A ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง VRK-KT3A						
5	VLAVS-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทภ.		SF6 Loop BUS01 กับ BUS02
6	VRK-2232	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม.		CB 22 kv. กฟผ. KT2A
7	VRK-2237	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม.		ใบมีด 22 kv.
8	VLAVS-02	สับ	ปลด		ทภ.		DIS INC.2 (วงจรถ่วง)
9	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
10	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
11	แจ้ง EGAT รับทราบและปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
14	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
15	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
16	VLAVS-02	ปลด	สับ		ทภ.		DIS INC.2 (วงจรถ่วง)
17	VRK-2237	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทม.		ใบมีด 22 kv.
18	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT2A กลับจากหม้อแปลง VRK-KT3A						
19	VRK-2232	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทม.		CB 22 kv. กฟผ. KT2A
20	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 Loop BUS01 กับ BUS02
21	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
22	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



บันทึก

ที่	ทลล-ส. 37883 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	19 มิถุนายน 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนวชิราลงกรณ
อุปกรณ์	VRK (115/22kV) KT2A
งานที่ทำ	- ทดสอบหม้อแปลงภายหลังเหตุการณ์ VRK-KT2A Trip ออกจากระบบ (04/6/67)
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่ 09	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	08.00	น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 09	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	16.00	น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.