



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ > ก.ค. 64

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๑๙๐๙ ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ปรับแต่ง และถอนเสาไฟฟ้า แรง

สูงเท่า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA06	10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	ปรับแต่งและถอนเสา	BEA09R-01	BEA09S-12	นายบุญฤทธิ์ พันธุ์ บุตร พงษ์.6 ผจก.
2.	BEA07				(ปฏิบัติงานจากจุด A	BEA07S 1A	BEA07S-15	
3.	BEA08				ถึง B ตามผังแนบ)	BEA08S-05	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) - ริโคลสเตอร์วัดเกษมาฯ ถึงบ้านทองคั้ง

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ขม.ปบ. โทร ๐๘๙๓-๖๓๒๖๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วน่านำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วน่านำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วน่านำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ BEA06 จาก BEA09R-01 ถึง BEA09S-12

ในวันที่ 10 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 872/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ BEA07 & BEA07S-14; BEA08S-05 ถึง BEA07S-15, ปลายสาย

ในวันที่ 10 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 872/64

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรกร อังสภมณี ประสานงานขอตัดไฟกับ ทศ.ประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(นายฉัตรกร อังสภมณี)
อก.ร.ม. น.อ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บอ.

อก.บข.(ก.๓),อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

๒๕๖๔-๖๕

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดเกษมาฯ ถึง บ้านทองคั่ง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	872/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน			วันที่	28 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรตน, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
3	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
4	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
5	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
6	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
7	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
8	ย้ายโหลดวงจร BEA07 บางส่วนไปปรับไฟจากวงจร BEA06						
9	BEA07S-16	ปลด	สับ		บล.		DIS บจก. ู๊ดต้า
10	BEA07S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกศาลาแดง
11	ย้ายโหลดวงจร BEA06 บางส่วนไปปรับไฟจากวงจร DTM10						
12	BEA06S-19	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
13	BEA09R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R วัดเกษม
14	SW. load BEA09R-01	สับ	ปลด		บล.		R วัดเกษม
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
16	แจ้ง กฟอ. บางเลน ให้ประสานงานกับ บริษัท โชลต้า (ไทรย้อย) และ บริษัท โชลต้า (ไทรประปา) ให้หยุดขนานและพร้อมรับการดับไฟ						
17	BEA07S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS สามแยกบางเลน
18	BEA09S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ใต้สายส่ง EGAT
19	BEA08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกวัดเกษมาฯ
20	BEA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรประปา)
21	BEA09S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรย้อย)
22	BEA09S-10	สับ	ปลด		บล.		DIS แยกไทรย้อย(บ้านทองคั่ง)
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G1						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G2						
26	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G3						
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G4						
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G5						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G6						
30	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
31	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
32	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
33	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
34	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
35	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
36	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
37	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
38	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
39	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
40	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
41	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G1						
42	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G2						
43	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G3						
44	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G4						
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G5						
46	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G6						
47	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
48	แจ้ง กพอ. บางเลน ให้ประสานงานกับ บริษัท โซลต้า (ไทรย้อย) และ บริษัท โซลต้า (ไทรประปา) ให้พร้อมรับไฟ						
49	BEA08S-05	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกวัดเกษมาฯ
50	BEA07S-14	ปลด	สับ		บล.		DIS สามแยกบางเลน
51	BEA09S-12	ปลด	สับ		บล.		DIS ได้สายส่ง EGAT
52	BEA09S-10	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกไทรย้อย(บ้านทองคั้ง)
53	BEA09S-11	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลต้า(ไทรย้อย)
54	BEA08S-06	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลต้า(ไทรประปา)
55	ย้ายโหลดดวงจร BEA06 บางส่วนกลับจากดวงจร DTM10						
56	SW. load BEA09R-01	ปลด	สับ		บล.		R วัดเกษม
57	BEA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.	SCADA	R วัดเกษม
58	BEA06S-19	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
59	ย้ายโหลดดวงจร BEA07 บางส่วนไปรับไฟจากดวงจร BEA06						
60	BEA07S-15	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกศาลาแดง
61	BEA07S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS บจก. ู๊ดต้า
62	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
63	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
64	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
65	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
66	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
67	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
สิ้นสุด Switching							

