



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.๓(ปบ) ๑๗/๒๓ ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...แก้ไขสายแรงสูงอาร์คหัวลูกถ้วย...สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F10 / กจ.	29 มิ.ย.64	12.00	15.00	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คหัวลูกถ้วย (Hot line)	Recloser 10R-02 หนองบัว	คิงตันไฟฟ้ดเดอร์ ด้านโหนดง 10R-02	นายไชยยศ ไม้ล้อม โทร 097-0971178

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านหนองบัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไม้ล้อม.....ตำแหน่ง พ.ชง.๕ โทร.....097-0971178.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ค.ค.

นายณมิตร ศิริพรรค

ตำแหน่ง ร.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พีดเดอร์ KCA10 จาก R. KCA 10R-02 ถึง 9 บัสบาร์ KCA 10R-02
ในวันที่ 29 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 873/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย. นพ. รุ่งโรจน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยยศ ไม้ล้อม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. กจ. กฟภ. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายณมิตร ศิริพรรค
(รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.)
อ.ก. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ข้างอำเภอเดิมบาง - อบต.เขาพระ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 852/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	25 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	-
5	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	R	บ้านหนองบัว
6	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN02						
7	KCA10S-20	ปลด	สับ		ลญ		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
8	KCA10R-02	สับ	ปลด		กจ.	R	บ้านหนองบัว
9	แจ้งกฟจ.ปลดใบมีดด้านออกไลน์ KCA10R-02 บ้านหนองบัว ออกทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งชุดขอทไลน์รับทราบและดำเนินการปฏิบัติงานได้						
11	ขณะชุดขอทไลน์ปฏิบัติงานให้คง Non-Reclosing TTNBR-02ไว้ตลอด						
12	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
15	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
16	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
17	แจ้งกฟจ.ก.สับใบมีดด้านออกไลน์ KCA10R-02 บ้านหนองบัว เข้าทั้ง 3 เฟส						
18	ย้ายโหลด KCA10 กลับจาก TTN02						
19	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กจ.	R	บ้านหนองบัว
20	KCA10S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หน้าศาลสุรสีห์
21	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	R	-
24	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.	R	บ้านหนองบัว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

