



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.ส.สพ.น.(กบ.) ๓๙๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ

Switching Deadline

28 มิ.ย. 67

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.สพน.

ด้วยการไฟฟ้า..สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5(สพ.3)	2 ก.ค. 67	08.30	17.00	1.เปลี่ยนสายแรงสูง ACSR ขนาด 50 ต.มม. เป็น สาย SAC ขนาด 50 ต.มม. บริเวณ บ้านหนองโพธิ์ ถึง บ้านท่าตะเกียง	SPO03F-05	DROPOUT ชั่วคราว	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๑๕๙๖๕๔
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านหนองโพธิ์ ถึง บ้านท่าตะเกียง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายอภิรักษ์...หงษ์โต ตำแหน่ง...หม.ภ.ภฟส.อ.สองพี่น้อง...โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟส.อ.สพน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPO3 จาก SPO3F05 ถึง Proposit fuc มีนท่าตะเกียง
ในวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 874/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ หงษ์โต ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ภ.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองโพธิ์ - บ้านท่าตะเกียง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	874/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รุ่งโพธิ์ทอง			วันที่	22 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.	R	โรงเรียนสระพังลาน
3	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
4	ดับไฟ้ายโหลด SPO03 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SPO05						
5	Dropout Fuse SPO03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.	D/O	บ้านท่าตะเกียง
6	SF6 ซค. SPO05-SPO03	ปลด	สับ		สพน.	SF6	บ่อปลาลองสระพัง
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	SPO03F-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.	D/O	หน้าวัดหนองโพธิ์
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
12	SPO05R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	R	โรงเรียนสระพังลาน
13	SPO03R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
14	**** ลีนสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****						
15	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.	R	โรงเรียนสระพังลาน
16	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
17	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
20	SPO03F-05	ปลด	สับ		สพน.	D/O	หน้าวัดหนองโพธิ์
21	ดับไฟ้ายโหลด SPO03 (บางส่วน) กลับจาก SPO05						
22	SF6 ซค. SPO05-SPO03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.	SF6	บ่อปลาลองสระพัง
23	Dropout Fuse SPO03	ปลด	สับ		สพน.	D/O	บ้านท่าตะเกียง
24	SPO05R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	R	โรงเรียนสระพังลาน
25	SPO03R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
	**** ลีนสุดสวิตชิงทั้งหมด ****						

แผนผังการจ่ายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
งานปรับปรุงไลน์แรงสูง
บริเวณ บ้านหนองโพธิ์ ถึง บ้านสระพังลาน

