



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.ต.อมน.(ปบ.)..... 1140 /๒๕๖๗.....

ชื่อผู้รับ นายพิทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร..แก้วสินธุ์

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

..... 24 ก.ค. 67

วันที่.....๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ภ.ต)

ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมทาง จำกัด บำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าภายในบริษัท ถาวร ตามแผนผังสั่งเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เควี	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมทาง จำกัด บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบริษัท	SAA05YS-09	-	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู พชง.๖ ผปบ. ๐๖๓-๒๔๖-๔๓๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ). ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่ดับไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖.ผปน โทร. ๐๖๓-๒๕๖-๕๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๙๒๑๗๙๑,๑๐๐.๒๙๓๖๗๕๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๙๒๑๗๙๑,๑๐๐.๒๙๓๖๗๕๗

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 เควี จาก SAA5YS-09 ถึง -
ในวันที่ 28 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 879/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกษพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู
21.7.67

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ผจก.6 วิศวกรรม ๖.๖.๖.๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อมน.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบริษัท			ตามใบขอปฏิบัติงาน 879/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	25 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	25 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	25 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		เบรกเกอร์ 115 kV
3	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		เบรกเกอร์ 115 kV
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
5	SAA05YS-09	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		อมน.	ABS	ป.สยามอุตสาหกรรมยาง
6	แจ้ง กฟส.อมน. ประสานงานการดับไฟกับ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด ให้รับทราบ						
7	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
8	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
สิ้นสุด Switching (ช่วงเช้า)							
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
10	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
11	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
12	จ่ายไฟให้ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด						
13	SAA05YS-09	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.	ABS	ป.สยามอุตสาหกรรมยาง
14	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
15	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							