



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.(ปป) ๑๕๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชอล
ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติติดตั้ง SF๖ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสนสองพี่น้อง๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPO06	23 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6 แทน DIS งานขนแดน กฟน.	SPO06S-04 ไร่ประเสริฐ		นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปป.ภพส.
๒.	TMU04	24 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		TMU06S-04 แยกราชกระบะ		
๓.	KSA04	25 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA04S-10 โรงงานไฟเบอร์.		
๔.	SPO01	26 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA06S-06 จุดแบ่งแดน กฟส-ทคก		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปป. โทร ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SP006 จาก SP06S-04 ถึง
ในวันที่ 23 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 87/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เข้มสงอาด ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุวิทย์ และนายวิเศษ

Shirley
(นายสุวิทย์ โพธิ์พันธุ์)
สก.๔1166 นพ.ฉ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. sub.mtd.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ SPO06S-04 (DIS ไร่ประเสริฐ)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ม.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.กพส. งานที่ทำ สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 87/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 15 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 15 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 15 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. บดินทร,สาวพิชยา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. พีรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1 -
3	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
4	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
5	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
6	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
7	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
8	- ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA01						
9	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 รันเสนห์ชาวด์
10	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
11	SPO06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ไร่ประเสริฐ (บน)
12	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
13	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		TP1 -
16	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
17	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
18	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
20	ขณะปฏิบัติงานให้ "OFF" Auto Reclose วงจร KSA01,SPO06 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1 -
24	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
26	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
27	ตรวจสอบสถานะ SPO06S-04 (SF6 ไพร่ประเสริฐ) ติดตั้งใหม่อยู่ตำแหน่ง " <u>ปลด,ล๊อคคาน</u> "						
28	- ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน กลับจาก KSA01						
29	SPO06S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ไพร่ประเสริฐ (บน)
30	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 รั้นเสนห์ชาวด์
31	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		TP1 -
32	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
33	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
34	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
35	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
36	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
*** ลีนสุด Switching ทั้งหมด ***							