



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพน.(กป.) /๗๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว.  
ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ

Switching Deadline.

8 ก.ค. 64

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพน.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟ ทிடเดอร์ สถานี สองพี่น้อง๒ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ทิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6(สพน.2)	8 ก.ค. 64	09.00	12.00	1.ย้ายจุดเชื่อมสายจาก ทิดเดอร์6 เป็นทิดเดอร์1	DEBA มวน หนองวัลย์เป็รียง	SPO6S-04 SF6 บ้าน หนองชัน	นายอุดมศักดิ์ ตะเทียนทอง โทร.๐๘๑-๑๗๘๓๐๒๓
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.กม. โทร๐๘๑-๑๗๘๓๐๒๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายขจรเดช นิยมศิริ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

PG รั้ว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ทิดเดอร์ SPO6 จาก แผนกหนองวัลย์เป็รียง ถึง SPO6S-04  
ในวันที่ 8 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 883

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ทิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

1 ก.ค. 64

อมร อัมรินทร์กรรณกิจ  
(๐๐๖.7 แทน ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.สพน., กฟล.ทกค.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกหนองวัลย์เปรี๊ญ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ย้ายจุดเชื่อมสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	883/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	3 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการย้ายโหลด						
2	งานที่ทำ : ย้ายจุดเชื่อมสายจากวงจร SPO6 เป็นวงจร SPO1						
3	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.01 MW
4	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 6.64 MW
5	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 1.92 MW
6	ย้ายโหลด SPO6 ฝาก SPO4						
7	SPO04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทคก.		SF6 แยกผู้ใหญ่เต็ม
8	SPO06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 บ้านหนองซัน
9	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (หม้อแปลงจำนวน 1 ลูก)						
11	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด PG จัมป์ในไลน์ SPO6 บริเวณแยกหนองวัลย์เปรี๊ญ ออกทั้ง 3 เฟส						
12	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
13	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม PG จัมป์ในไลน์ SPO1 บริเวณแยกหนองวัลย์เปรี๊ญ เข้าทั้ง 3 เฟส						
14	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
15	ย้ายโหลด SPO <sup>01</sup> คืนจาก SPO4 ( แก้ไขตรงจ่ายไฟด้วย) ไลน์หนองซันจะรับจากวงจร SPO01						
16	SPO06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทคก.		SF6 บ้านหนองซัน
17	SPO04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 แยกผู้ใหญ่เต็ม
18	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
19	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
20	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

