



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

02467

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

๗ ก.ค. ๖๔

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผลจ.ก.พ.อ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL02	๑๑ ก.ค.๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายเสาแรงสูงติดตั้งงานขยายถนน	OYL ๒5-๐๕	OYL ๒5-๑๔	นายนิวัฒน์ กุลตรอง ๐๘๓๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ซอยข้างโรงงานไวไว ถึงโรงงาน LA.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี.....ตำแหน่ง พ.ช.๗.....โทร ๐๘๘๘-๘๘๘๖๒๕๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผลจ.ก.พ.อ.สามพราน.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ OYL2 จาก OYL25-05 ถึง OYL25-14
ในวันที่ 11 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 889
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว.ส โมกขพันธ์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี
3 ก.ค. 64

ร.ท.พ.ส. ตันยิตเส็ง
(๑๐๕/๖ แทน ผ.ค.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓ พ.ว.๐.๕พ.ส.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณข้างโรงงานไวไว - โรงงาน LA		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 64	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 885/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการย้ายโหลด						
2	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.26 MW
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
4	OYL02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ขอยข้างโรงงานไวไว
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
7	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
8	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
10	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- -
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
13	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
14	OYL02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ขอยข้างโรงงานไวไว
15	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีไปฟวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ซอย หลังโรงงาน LA ฝ่ายแนวเสาแรงสูง

