



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๐๐๘ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

5 ก.ค. 64

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่าทราย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑	๖ ก.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Bus๑ เพื่อทดสอบ Short Circuit Test ของหม้อแปลง TP๑ ที่ติดตั้งใหม่			นายนพดล ตีลอด ๐๘๔ - ๔๐๖๒๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔ - ๔๐๖๒๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง )

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ! พิดเดอร์ THS-BUS1 จาก THS DVB-01 ถึง THS DVB-03, 01, 02, 03, 04, 05  
ในวันที่ 6 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 886

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ตีลอด  
3 ก.ค. 64

สมพร ตันติเกษตรกิจ  
( ๐๘๓.๗ แทน ผ.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๙๑

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี ท่าทราย 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท่าทราย 1 (BUS1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-ก.ค.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	Short Circuit Test TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	886/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ			วันที่	3 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 29.7 MW
2	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 10.0 MW
3	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.7 MW
4	THS03VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 6.4 MW
5	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.8 MW
6	THS05VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 6.6 MW
7	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.2 MW
8	THS12VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 3.1 MW
9	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- โหลด 17.7 MW
10	THUBR-03	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 3.6 MW
11	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 29.0 MW
12	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 3.8 MW
13	ย้ายโหลด THS01 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร SMB11						
14	THS01S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
15	THS01VB-01	สับ	ปลด		THS		-
16	ย้ายโหลด THS03 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THU03						
17	THS06S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 บ.อุตสาหกรรมสลักภัณฑ์
18	THS03VB-01	สับ	ปลด		THS		-
19	ย้ายโหลด THS04 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THS12						
20	THS12S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาไฟม
21	THS04VB-01	สับ	ปลด		THS		-
22	ย้ายโหลด THS05 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THS07						
23	THS04S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยูเอสเรเซอร์
24	THS05VB-01	สับ	ปลด		THS		-
25	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		- ขนานบัส
26	ตรวจสอบ THS03YB-01, THS03YS-01, THS03YS-02 ปลดอยู่, THSBVB-01 ปลดอยู่, THSBVG-01 กราวด์ สับอยู่						
27	THSBVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- ขนานบัส
28	THS01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
29	THS03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	THS04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
31	THS05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
32	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
33	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
34	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		-
35	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		-
36	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
37	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU		R
38	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		-
40	แจ้ง กบข.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
41	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
42	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
43	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		-
44	THS12VB-01	Auto	Manual		THS		-
45	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-
46	THUBR-03	Normal	Nonreclosing		THU		R
47	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
48	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		-
49	THSBVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- ขนานบัส
50	THS01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
51	THS03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
52	THS04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
53	THS05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
54	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
55	ย้ายโหลด THS05 ทั้งหมด โหลดกลับคืนจากวงจร THS07						
56	THS05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
57	THS04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยูเอสเรเซอร์
58	ย้ายโหลด THS04 ทั้งหมด โหลดกลับคืนจากวงจร THS12						
59	THS04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
60	THS12S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพน
61	ย้ายโหลด THS03 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THU03						
62	THS03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
63	THS06S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 บ.อุตสาหกรรมสลักภัณฑ์
64	ย้ายโหลด THS01 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร SMB11						
65	THS01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
66	THS01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
67	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
68	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		-
70	THS03VB-01	Manual	Auto		THS		-
71	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
72	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		-
73	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		-
74	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		-
75	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
76	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU		R
77	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
78	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		-
สิ้นสุด Switching							