

Switching Deadline
24 มิ.ย. 67



วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 02116
ชื่อผู้รับ นายพีช ตันยิตเต็ง
ชื่อผู้ส่ง นายพีช ตันยิตเต็ง

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...ดับไฟแก้ไขสายแรงสูงชั่วคราว NCA๘๘ หน้าศูนย์เปอร์ริยต์ (ลูกเงิน).....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC08	๒๕ มิ.ย.๖๗	๐๖.๐๐	๐๙.๐๐	ดับแก้ไขสายแรงสูงชั่วคราวหน้าศูนย์เปอร์ริยต์ ต.เพชรเกษม (ลูกเงิน)	NCA๘๘-๐๑	NCA๘๘-๐๒ NCA๘๘-๐๔	นายนิพนธ์ ผูกนิม ๑๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....ศูนย์เปอร์ริยต์เก่า ต.เพชรเกษมขาเข้า กทม.....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat :
๓.๒ สิ้นสุด Lat :

ลงชื่อ
(นายพีช ตันยิตเต็ง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAC08 จาก NCA85-01 ถึง NCA85-02
ในวันที่ 25 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 09.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 886/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทร โพธิ์พินธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม

(นาย สิริภัทร โพธิ์พินธุ์)
ว.ต.ก.4 แทน น.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.สามพราน
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าศูนย์เปอร์โยต์ ถ.เพชรเกษม (SAC08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มิ.ย. 67	ระหว่าง	6:00 น.	ถึง	9:00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 886/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	24 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
4	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	TP1	-
6	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
7	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
8	ย้ายโหลด SAC08 บางส่วน ไปจ่ายจาก SAB09						
9	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ท้ายหมอด(Tie NCA8,SAB9)
10	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทัศนคอนกรีต
11	NCA08S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หมู่บ้านชวนชม
12	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทัศนคอนกรีต
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 06.00 น.						
14	NCA08S-04	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากทางสาย 8 เพชรเกษม
15	NCA08S-01	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	POT HEAD F.8
16	แจ้ง กฟส.สพร. ทำการซื้อตราวัดจุด G1						
17	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
18	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขสายแรงสูงชำรุดได้						
20	****ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF Auto Reclose วงจร NCA01 และ NCA04 ไว้****						
21	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
23	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
24	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	TP1	-
25	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
26	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
28	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
30	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
31	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		TP1	-
32	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	-
33	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	-
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรววัดจุด G1							
35	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย							
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
37	NCA08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
38	NCA08S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ปากทางสาย 8 เพชรเกษม
39	ย้ายโหลด SAC08 บางส่วน คีนจาก SAB09							
40	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามทัศนคอนกรีต
41	NCA08S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หมู่บ้านชนวนชม
42	NCA08S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ทำายโหมต(Tie NCA8,SAB9)
43	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามทัศนคอนกรีต
44	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
45	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
46	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
47	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		TP1	-
48	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
49	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
50	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
51	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีพิมพ์วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ชุดมสาย **NCA08** สำรุด (ฉุคฉืน)

