



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ลข.- ๒๐๙/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิโรจน์ชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

1 ก.ค. 67

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....เลขวิทยุ.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG๐๕F	๒,๓,๔,๕ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านตลุงเหนือ	โหม่ต้วคราว หน้าบ่อม ตำรวจ 4 แยก ตลุงเหนือ ผัง UTG05F	โหม่ต้วคราว บ้านกรอกกระโพธิ์ กพย.ทจจ.	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๒๒๐๓๙๓๓๓
๒	UTG๐๕F	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านตลุงเหนือ	SF6 LWA55-07	โหม่ต้วคราว ผังตรงข้ามจรุงเรืองวัสดุ	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๒๒๐๓๙๓๓๓
๓	UTG๐๙F	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านตลุงเหนือ ** บ.ธนชีวะทรัพย์ หยุดขนานการขายไฟ **	โหม่ต้วคราว ก่อนสี่แยกตลุงเหนือ ผัง UTG09F	โหม่ต้วคราว หน้าร้านจรุงเรืองวัสดุ	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๒๒๐๓๙๓๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านตลุงเหนือ บ้านรางคลอง บ้านตรอกช่องลม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ช.ผ.กน. โทร ๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ลข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UT05 จาก D๒๖ ไร่๒๒๒๒๒๒๒๒ ถึง D๒๖๓.๓๐๐๓๓๓๓๓
ในวันที่ ๒, 3, 4, 5 กค ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 891/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ผังจก.ลข. ไร่๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย

(๒๐๒๕๖๗๒๕๖๗) อ.ก.ปบ.(ก.๓)
๒๕๖๗.๖ กคกน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟล. ลพ., กฟล. พทท.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

คพ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. _____ (สถานีฯ _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านตลุงเหนือ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2,3,4,5 ก.ค.67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายส่ง 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 891/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 30 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ชุดทำงานจะดับเข้า-จ่ายไฟช่วงเย็น ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.67 - 5 ก.ค.67						
3	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
4	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
6	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
7	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
8	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	R	সরลงเรือ
9	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.	AVR	หนองประจักษ์
10	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.	R	หนองประจักษ์
11	ย้ายโหลด UTG05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก LWA05						
12	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.	SCADA SF6	ตรงข้ามรพ.เลาขวัญ
13	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลข.	SCADA SF6	บ้านตลุงเหนือ
14	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรคเกอร์ขนานบัส
15	Dis ชค. UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	Dis	บ้อมตำรวจบ้านตลุงเหนือ
16	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรคเกอร์ขนานบัส
17	LWA04S-09	สับ	ปลด		ลข.	SCADA SF6	ตรงข้ามรพ.เลาขวัญ
18	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
19	Dis ชค. UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		เลาขวัญ	Dis	กรอกตาโพธิ์
20	แจ้งพื้นที่ดับไฟแก่ชุดทำงาน						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟ พร้อม Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟ พร้อม Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ก่อนปฏิบัติงานให้เรียบร้อย						
24	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
25	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
26	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
27	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
28	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
29	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	সরลงเรือ
30	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.	AVR	หนองประจักษ์
31	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	R	หนองประจักษ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
33	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
35	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
36	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
37	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
38	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
39	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจจ.	R	สละลงเรือ
40	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.	AVR	หนองประดู่
41	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.	R	หนองประดู่
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
44	Dis ชค. UTG05	ปลด	สับ		เลขาวิญญ	Dis	กรอกตาโพธิ์
45	ย้ายโหลด UTG05 (บางส่วน) กลับจาก LWA05						
46	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.	SCADA SF6	ตรงข้ามรพ.เลขาวิญญ
47	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรคเกอร์ขนานบัส
48	Dis ชค. UTG05	ปลด	สับ		ลข.	Dis	บ้อมตำรวจบ้านตลุงเหนือ
49	UTG05S-07	สับ	ปลด		ลข.	SCADA SF6	บ้านตลุงเหนือ
50	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรคเกอร์ขนานบัส
51	LWA04S-09	สับ	ปลด		ลข.	SCADA SF6	ตรงข้ามรพ.เลขาวิญญ
52	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
53	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
54	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
55	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
56	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
57	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจจ.	R	สละลงเรือ
58	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.	AVR	หนองประดู่
59	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	R	หนองประดู่
**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****							

