



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ก.ค. 67

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปก)๘๖๕/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพีธฉันทน์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ในระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	4VB-01	๙ ก.ค. ๖๗	๐๙.๑๕ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไข Dim CSCS 4VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ปลดใบมีดต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พัทธวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	2CVB-01	๙ ก.ค. ๖๗	๐๙.๑๕ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไข Dim CSCS 2CVB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธวงค์ ตำแหน่ง ช.พ.ค. กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

อ.ก.สฟ.(ก๓)

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY4 จาก SLY4VB-01 ถึง SLY4S-01

ในวันที่ 9 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.15 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 893/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ CAP2 จาก SLY2CVB-01 ถึง SLY2CVB-01

ในวันที่ 9 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.15 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์พิชิต พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.ฉ.๒๒ พัทธวงค์

(นางสาวพิชิต พงษ์ศิริ  
อ.ค.ก.ก.น.ค.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ศาลายา

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ศาลายา SLY-.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.45 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศาลายา (SLY04VB-01 ,SLY02CVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-ก.ค.-67	ระหว่าง	09.15 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข DIM CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	893/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	30 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
4	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
6	SLY02CVB-01	Auto	Manual		SLY	-	
7	ย้ายโหลดวงจร SLY04 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SLY08						
8	SLY04S-05	ปลด	สับ		พจท.	SF6	คลองซอยบน
9	SLY04VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	-
10	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.15 น.						
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปลด STEP CAPA SLY02CVB-01 ออกทีละ STEP ทั้งหมด โดยเว้นระยะเวลาปลด						
12	SLY02CVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	CAP 2
13	SLY04S-01	สับ	ปลด		พจท.	DIS	POT HEAD F.4
14	SLY02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY	-	CAP 2
15	SLY04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY	-	-
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงาน กสฟ. รับทราบ						
17	แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
18	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
19	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
20	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
21	หลังจากชุด กสฟ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
22	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
23	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
24	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
25	SLY02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY	-	CAP 2
26	SLY04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY	-	-
27	SLY04S-01	ปลด	สับ		พจท.	DIS	POT HEAD F.4
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	SLY02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY	-	CAP 2
30	ย้ายโหลดวงจร SLY04 ทั้งหมดกลับจาก SLY08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SLY04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SLY		-	-
32	SLY04S-05	สับ	ปลด		พจท.		SF6	คล่องชอยบน
33	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
34	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
35	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	
36	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	
37	SLY02CVB-01	Manual	Auto		SLY		-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								