



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าบางหลวงจะดำเนินการตัดไฟเบรกเกอร์สถานีฯ ไทรหลวงเพื่อให้โครงการไทรหลวงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า ไทรหลวง... ตามแผนผังแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115	27 มิ.ย. 67 28 มิ.ย. 67	18.00 น.	06.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ สถานีฯ ไทรหลวง รหัส 1SLU02YB-01 พร้อมใบมีดหัวท้าย	1SLU02YB-01	1SLU02YS-01,02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat :..... Long:.....
3.2 สิ้นสุด Lat :..... Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก 1SLU02YB-01 ถึง 1SLU02YS-01,02

ในวันที่ 27 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 895/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย โฉงสว่างจิตา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... (ค. อ.ค.พร (ค.ช.ล.จ.จ.))

(โฉงสว่างจิตา พงษ์ศิริ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3), ผจก.จฟ.สง.ล.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี..... -.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โครงการไทรหลวง (1SLU02YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27,28 มิ.ย. 67	ระหว่าง	18.00 น. ถึง 06.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บลง.	งานที่ทำ	ไทรหลวงเปลี่ยนรีเลย์เบรกเกอร์ 2Y ตามใบขอปฏิบัติงาน 895/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 27 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาม (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : โครงการไทรเขียวเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ วันที่ 27,28 มิ.ย. (ดับเข้าจ่ายเย็น ทุกวัน)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	1SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLU	-	
4	1SLU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLU	-	
5	2SCL0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉลวย
6	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 18.00 น.						
8	ตรวจสอบ Close Loop SNO2YB,3YB Close loop ปกติ						
9	1SLU02YB-01	สับ	ปลด		SLU	-	-
10	1SLU02YS-01	สับ	ปลด		SLU	-	-
11	1SLU02YS-02	สับ	ปลด		SLU	-	-
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้โครงการไทรหลวง รับทราบ						
13	1SLU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLU	-	
14	2SCL0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉลวย
15	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
16	หลังจากโครงการไทรหลวงปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	1SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLU	-	
18	2SCL0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉลวย
19	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟเวลา 06.00 น.						
21	1SLU02YS-01	ปลด	สับ		SLU	-	-
22	1SLU02YS-02	ปลด	สับ		SLU	-	-
23	1SLU02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SLU	-	-
24	1SLU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLU	-	
25	1SLU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLU	-	
26	2SCL0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL	-	
27	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							