



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

30 มิ.ย. 2567

# โทรสารขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ค.ม.ข.(กป) ๒๖๔ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณรัช

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ นายเจริญ ศรีบางแพรก

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ค.ม.ข.

ด้วย กฟส.ค.ม.ข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย DMA๑๐ (คพจ.๒.๓ ช่วงที่๕) พื้นที่ ต. เกาะสำโรง ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด้านมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA10	๓ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	ถอนเสาแรงสูง ๒๐ ต้น ต.เกาะสำโรง	Dis ชั่วคราว หน้าบ้านแฝด	Dis DMA10S-05 กองการสัตว์	รัชตพล ฯ โทร ๐๘-๗๗๙๙-๒๙๑๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๓ ต. เกาะสำโรง ม.ป. PEA ๓ เครื่อง ม.ป.Cus ๑ เครื่อง ผู้ประสานงาน การตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ค.ม.ข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟ ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( นายเจริญ ศรีบางแพรก )  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ค.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ กฟภ.๓ ฟีดเดอร์ ๑๓๑๑๐ จาก ๑๖๓๓-หน้าบ้านแฝด ถึง Dis DMA10S-05  
ในวันที่ ๓ ก.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๐๐ น. ถึง ๑๖-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 898/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัตน์พงษ์ นกนาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ ประจักษ์



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)  
เรียน ผจก. คพฟ. ๑๓๖.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

\_\_\_\_\_ ( นายอภิรักษ์ ประจักษ์ )  
ว.ค.๔ แทน ผ.ค.พ.  
ขั้นตอนการสวิชชิง \_\_\_\_\_ แผ่น  
แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น  
ผจพ. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_ )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านเกาะสำโรง (DMA10)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ค. 67	เวลา 08.00 น.	ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 898/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 29 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		Load = 18.65 MW
3	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		Load = 2.12 MW
4	TMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMA		Load = 5.8 MW
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		Load = 6.42 MW
6	- ย้ายโหลดวงจร DMA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TMA02						
7	DMA10S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 บ้านเขาแหลม
8	DMA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		กองผสมพันธุ์สัตว์
9	- ดับไฟ เวลา 08.00 น.						
10	DIS ชั่วคราว DMA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS หน้าบ้านแฝด
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดมข. ทราบ						
12	แจ้งกฟส.ดมข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งกฟส.ดมข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
14	หลังกฟส.ดมข. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งกฟส.ดมข. ปฏิบัติงานได้						
16	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
17	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
18	TMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMA		
19	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อ กฟส.ดมข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
21	แจ้งกฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งกฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G2						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
24	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
25	TMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMA		
26	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
28	DIS ชั่วคราว DMA10	ปลด	สับ		ดมข.		DIS	หน้าบ้านแฝด
29	ย้ายโหนดวงจร DMA10 บางส่วนกลับจาก KCA08							
30	DMA10S-05	ปลด	สับ		ดมข.		DIS	กองผสมพันธุสัตว์
31	DMA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6	บ้านเขาแหลม
32	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA			
33	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA			
34	TMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMA			
35	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๓ ก.ค. ๖๗

