



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 ก.ค. 67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๕๒๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื้อ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๕	๔ ก.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๐.๐๐	สับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด ใบไลน์ วงจร SLYF๕ แฟลชโอเวอร์ **ปฏิบัติงานโดยชุดฮอทไลน์ กระเช้าสมุทรสาคร**	Open Dis SLY05S-03	-	นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์ ชผ.ปบ.กฟอ.พทท. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒
๒.	SLY๐๕	๔ ก.ค. ๖๗	๑๐.๐๐	๑๑.๐๐		Open Dis SLY05S-08	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช แนนเนื้อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SLY5 จาก SLY5S-03 ถึง -
ในวันที่ ๔ ก.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 899/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SLY5 จาก SLY5S-08 ถึง -
ในวันที่ ๔ ก.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 899/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.พทท., กฟส.อสม.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(สริศกรณ์ สริศกรณ์)
๐๙๖.๖ กทท. นว.๓๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกพุทธมณฑลสาย 4 ถนนบรมราชชนนี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	แก้ไขใบมีด แฟลชโอเวอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 899/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 29 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
4	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
5	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
6	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
7	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
8	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
9	ย้ายโหลด SLY05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OND02						
10	OND02S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6
11	OND08S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6
12	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND		
13	SLY05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		Dis
14	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND		
15	OND08S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6
16	แจ้งชุด hotline กระเช้าสมุทรสาครให้ทำการเปลี่ยน Sw.ใบมีด SLY05S-03 ได้						
17	ขณะที่ hotline สด. ทำงานให้คง Off Auto Reclose OND02 และ SLY05 ไว้ตลอด						
18	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
19	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		
20	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		
21	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		
22	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
23	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
24	เมื่อชุด Hotline สด.แก้ไข Sw.ใบมีด SLY05S-03 แล้วเสร็จ พร้อมจะแก้ไข Sw.ใบมีด SLY05S-08 (UG แยกสาย 4 ฝั่งพุทธมณฑล)						
25	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
26	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
27	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
28	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
29	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
30	ย้ายโหลด SLY05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OND02						
31	OND08S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND			เบรกเกอร์ชานานบัส
33	SLY05S-03	ปลด	สับ		พทท.		Dis	ชนแดน กฟน.
34	SLY05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		Dis	UG แยกสาย 4 ฝั่งพทท.
35	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND			เบรกเกอร์ชานานบัส
36	OND08S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอย 100 ศพ
37	แจ้งชุด hotline กระจายสมุทรสาครให้ทำการเปลี่ยน Sw.ไบมิต SLY05S-08 ได้							
38	ขณะที่ hotline สด. ทำงานให้คง Off Auto Reclose OND02 และ SLY05 ไว้ตลอด							
39	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
40	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
41	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
42	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
43	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
44	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่ 2							
45	เมื่อชุด Hotline สด. แก่ไข Sw.ไบมิต SLY05S-08 แล้วเสร็จ							
46	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
47	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND			
48	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND			
49	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND			
50	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY			
51	ย้ายโหลด SLY05 (บางส่วน) กลับจาก OND02							
52	OND08S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอย 100 ศพ
53	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND			เบรกเกอร์ชานานบัส
54	SLY05S-08	ปลด	สับ		พทท.		Dis	UG แยกสาย 4 ฝั่งพทท.
55	OND02S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ร้านนายเอียด
56	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND			เบรกเกอร์ชานานบัส
57	OND08S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอย 100 ศพ
58	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
59	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
60	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
61	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
62	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
63	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
64	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
	**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****							

แผนผังงานย้ายโหลดสับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด (Insulator มีรอย Flash Over)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

