



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทหยุดดับไฟ

Switching Deadline

3 ก.ค. 67

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๕๙๖ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวิสาสุวรรณชด  
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทรฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๔ ก.ค. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	DIS ชั่วคราว ครัวต้นเตย จุด A	เปิดใบมีด	HOT LINE กระจาย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศ.ศาสตร์ ส.สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF5 จาก Dis ๕๓. บริเวณเลข ถึง -  
ในวันที่ 4 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 902/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไ้มงคลจันทร์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย อรรถสิทธิ์ สงวนพันธ์  
1 ก.ค. 67

( นายอรรถสิทธิ์ สงวนพันธ์ )  
๒๓.๖ ผู้ปฏิบัติงานแทน

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.  
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
**(นายเลอพงษ์ ศักดิ์กันจันทร์)**  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณครัวทันเตย

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณครัวทันเตย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	902/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	2 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	2 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	2 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	โหลด 4.34 MW
5	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	โหลด 3.94 MW
6	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	โหลด 8.19 MW
7	ย้ายโหลด SMF5 บางส่วน ฝาก SMF7						
8	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF	-	ขนานบัส
9	SMF05S-21	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 หน้า บ.วงศ์ที่ชัยการเกษตร
10	DIS ชค. SMF5	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ครัวทันเตย
11	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF	-	ขนานบัส
12	คง "OFF" Auto Reclose วงจร SMF5,SMF7 และ SMF9 ไว้ทั้ง 3 วงจร จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS ชั่วคราวครัวทันเตย ได้						
15	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
16	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ DIS ชั่วคราวครัวทันเตย อยู่สถานะ "ปลด"						
19	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
20	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
21	ย้ายโหลด SMF5 บางส่วน กลับจาก SMF7						
22	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF	-	ขนานบัส
23	DIS ชค. SMF5	ปลด	สับ		คกข.		DIS ครัวทันเตย
24	SMF05S-21	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 หน้า บ.วงศ์ที่ชัยการเกษตร
25	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF	-	ขนานบัส
26	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
27	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
28	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
29	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
30	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						