



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๑๒๕/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เอกชัย.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๑๒-๑๓ มิ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker BYB-๐๑ และ ใบมีด หัว - ท้าย เนื่องจากไม่ สามารถ Close Breaker ได้	นายนิโรจน์ ปั้นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกัมพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115KV จาก EKA B45-01 ถึง EKA B45-01, B45-02
ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 902/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย อรุณรัตน์ อรุณประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิทยภาค ๐๑๐๐

(นายอรรถวิวัฒน์ เพ็ชรทรัพย์)
๐๘๔ 5 ๓๓๖๓๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. ๕๑.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน EKA0BYB-01สถานีไฟฟ้าเอกชัย 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12-13 มิ.ย.66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 902/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายวีรวัชร,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ EKA0BYB-01 ให้ปลดโซลิว์"OPEN"						
3	- พร้อมปฏิบัติงานที่ EKA0BYB-01						
4	EKA0BYS-01	สับ	ปลด		EKA		ใบมีด 115 kV.
5	EKA0BYS-02	สับ	ปลด		EKA		ใบมีด 115 kV.
6	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ EKA0BYB-01ได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching 12 มิ.ย.66 %%%%%%%%%%							
7	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ EKA0BYB-01 แล้วเสร็จ						
8	ตรวจสอบ EKA0BYB-01 ให้ปลดโซลิว์"OPEN"						
9	EKA0BYS-01	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 kV.
10	EKA0BYS-02	ปลด	สับ		EKA		ใบมีด 115 kV.
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching 13 มิ.ย.66 %%%%%%%%%%							