



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 8 ก.ค. 64

เลขที่ ก.3.กบข.(บอ.) /2564

วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BEA4YS-05	9/ก.ค. 64	08.30 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาตามวาระ Load Break Switch 115 kV	SPN4YB-01	BEA4YS-05	นายฐิติ ฉิ่งทองคำ 081-8663396

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไทรทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฐิติ ฉิ่งทองคำ ตำแหน่ง หน.บอ. โทร. 081-8663396

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง )

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SPN4YB-01 ถึง BEA4YS-05, DDE กบข.ปบ. ในวันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 903 /64 BEA4YS-05

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท มนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ฐิติ ฉิ่งทองคำ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓ก.

อ.ก.บข.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

( นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง )  
๑๑๓-๕๓๓ พ.ว.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BEA04YS-05		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา BEA04YS-05 ตามใบขอปฏิบัติงาน 903/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	ตรวจสอบ Loop-line SNO-ATB ลูปไลน์อยู่ ให้ Open Loop-line						
2	SPN04YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1SLU01YB-01	Auto	Manual		SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรลวง
4	SPN04YB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SPN04YS-01	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
6	SPN04YS-02	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
7	1SLU01YB-01	สับ	ปลด		SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรลวง
8	BEA04YS-11	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บล.	ABS	ไทรลวง
9	1SLU02YB-01	Auto	Manual		SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรลวง
10	2SCL02YB-01	Auto	Manual		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉนวน
11	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี ปลดจุดจัมเข้า LBS115 kV BEA04YS-05 ได้ตามผังแนบ						
12	เมื่อ ขอทไลน์กระเช้า 115 เควี ปลดจุดจัมเข้า LBS115 kV BEA04YS-05 แล้วเสร็จแจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กบข.ทำการ บำรุงรักษา BEA04YS-05 ได้						
15	1SLU02YB-01	Manual	Auto		SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรลวง
16	2SCL02YB-01	Manual	Auto		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉนวน
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
17	เมื่อ กบข.ดำเนินการบำรุงรักษาโหลดเบรกแล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
19	1SLU02YB-01	Auto	Manual		SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรลวง
20	2SCL02YB-01	Auto	Manual		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉนวน
21	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี จัมเดดเข้า LBS115 kV BEA04YS-05 ได้						
22	เมื่อ ขอทไลน์กระเช้า 115 เควี จัมเดดเข้า LBS115 kV BEA04YS-05 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
23	BEA04YS-11	ปลด	สับ ล็อกกุญแจ		บล.	ABS	ไทรลวง
24	SPN04YS-01	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
25	SPN04YS-02	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
26	SPN04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	1SLU01YB-01	ปลด	สับ คง Manual				เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉนวน
28	SPN04YB-01	Manual	Auto		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	1SLU01YB-01	Manual	Auto				เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉนวน
30	2SCL02YB-01	Auto	Manual		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี ไทรฉนวน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

