



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี (กฟผ.)

ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	9-13 ก.ค.66	07.30 น.	16.30 น.	ปลด NCS-KT7A (230/115 kV) เพื่อ แก้ไขรอยรั่ว Pocket LV&HV, LV&HV Bushing, Hand Hole, BCT, Pressure Relief และ อื่นๆ ขอควบคุมโหลด ที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 300 MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KT7A จาก - ถึง -
ในวันที่ 9-13 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 908/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต ราชสุวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายสุรภักดิ์ โปริสเสว)
 อด.ก.4 แทน น.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. ๓๖๕.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



บันทึก

ที่ หจล-ส. 30489/2566
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS
วันที่ 9 มิถุนายน 2566

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT7A [230 / 115 kV 300 MVA]
งานที่ทำ	- แก้วไขรอยร้าว Pocket LV&HV, LV&HV Bushing, Hand Hole, BCT, Pressure Relief และอื่นๆ
หมายเหตุ	- ขอควบคุมโหลด ที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 300 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 09 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธที่สบดี ที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.