



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... เชื่อนวชิราลงกรณ (กฟผ.)

ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT2A	18-19 ก.ค.66	07.30 น.	16.30 น.	ปลด VRK-KT2A (115/22 kV) [VRK 2232, 2237] เพื่อ แก้ไข รอยรั่ว Outer OLTC และอื่นๆ (ข้ามวัน)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง VRK-KT2A จาก VRK-KT2A ถึง VLAYS-01

ในวันที่ 18-19 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 910/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ~~ทงอ่าวนั่งธา~~ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.


(นาย ~~ทงอ่าวนั่งธา~~ พงษ์ศิริ)
วท.5 แผนกผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. ~~ปส. ทก~~

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.01-(rev.03/2560)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนวชิราลงกรณ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-19/6/2023	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขรอยรั่ว Outter OLTC		ตามใบขอปฏิบัติงาน	910/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	19 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		load = 2.9 MW
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		load = 7 MW
4	ย้ายโหลด VRK-KT2A ไปจ่ายไฟจาก VRK-KT3A						
5	VLAVS-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทภ.		SF6 เขื่อนวชิราลงกรณ์
6	VRK-2232	สับ	ปลด		EGAT		
7	VRK-2237	สับ	ปลด		EGAT		
8	VLAVS-02	สับ	ปลด		ทภ.		DIS ใบมีด INC.2
9	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
10	แจ้ง กฟผ. ทราบและปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching วันที่ 18 ก.ค. %%%%%%%%%%%						
11	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	ย้ายโหลด VRK-KT2A กลับจาก VRK-KT3A						
13	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	VLAVS-02	ปลด	สับ		ทภ.		DIS ใบมีด INC.2
15	VRK-2237	ปลด	สับ		EGAT		
16	VRK-2232	ปลด	สับ		EGAT		
17	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 เขื่อนวชิราลงกรณ์
18	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 30492 /2566

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ

อุปกรณ์ - VRK-KT2A [115 / 22 KV 25 MVA] (VRK 2232, 2237)

งานที่ทำ - แก้ไขรอยรั่ว Outer OLTC และอื่นๆ

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.