

# Switching Decd line.

7 ก.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๑๗๓๙ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นางจุฑารัตน์ แซ่มช้อย

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.กำแพงแสน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า.กำแพงแสน..  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA07	8 ก.ค.64	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA7S-03 บ.วงพิทักษ์		นายพิพัฒน์ พงษ์พากเพียร พงษ.๖ ผบป.
๒	KSA07	8 ก.ค.64	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA7S-04 เสาAIS หนองปลาไหล		
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางจุฑารัตน์ แซ่มช้อย)

ตำแหน่ง รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ KSA07 จาก KSA7S-03 บ.วงพิทักษ์ ถึง  
ในวันที่ 8 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 910

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ KSA07 จาก KSA7S-04 เสา AIS หนองปลาไหล ถึง  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลาวภรณ์ อิศรางกูรฯ ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นาย ศักรินทร์ จิตติชานนท์

๑๓๖๔

(นางจุฑารัตน์ แซ่มช้อย)  
วธก. มว. แอ. อพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น



ผจก. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA7S-03 (บ.วงพิทักษ์) , KSA7S-04 (เสา AIS หนองปลาไหล)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	910/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	7 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
4	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 6.01 MW.	
5	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 3.23 MW.	
6	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 5.5 MW.	
7	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA05							
8	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส	
9	KSA05S-10	ปลด	สับ		กพส.	DIS	สะพานลอยแยกหนองปลาไหล	
10	KSA07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	เสา AIS แยกหนองปลาไหล	
11	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA02							
12	KSA02S-04	ปลด	สับ		กพส.	DIS	ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์	
13	KSA07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	บ.วงพิทักษ์คอนกรีต	
14	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	-	ขนานบัส	
15	ขณะ Hotline แก้ไขจุดร้อนให้ตั้ง Manual KSA02, KSA05, KSA07 ค้างไว้							
16	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS KSA7S-03 ได้							
17	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-		
18	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-		
19	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
20	เมื่อชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จทั้งหมด							
21	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
22	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
23	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วนกลับจาก KSA02							
24	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส	
25	KSA07S-03	ปลด	สับ		กพส.	DIS	บ.วงพิทักษ์คอนกรีต	
26	KSA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์	
27	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วนกลับจาก KSA05							
28	KSA07S-04	ปลด	สับ		กพส.	DIS	เสา AIS แยกหนองปลาไหล	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	KSA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	สะพานลอยแยกหนองปลาไหล
30	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		-	ขนาบัส
31	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
32	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
33	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
34	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
35	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
36	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							