



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 มิ.ย. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๑๙๔๔/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง  
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ม.มหิดล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๒๔ มิ.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV. ด้าน Bus 1 ( เบรกเกอร์ที่ไม่ได้จ่ายไฟ ) บำรุงรักษา หม้อแปลง TP.1 ( หม้อแปลงที่ไม่ได้จ่ายไฟ )	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง  
( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TPI จาก MHD-7913 ถึง MHD-401  
ในวันที่ 24 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๙๑๔/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ กองจ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชร ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คพ)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก. กท๖.๑๓๓๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก. (สถานี .....) )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

### ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |                      |   |                  |  |
|------------------------|--|----------|----------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีไฟฟ้ามหิตล (Bus1)   |          |                      |   |                  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 24-มิ.ย.-66  | ระหว่าง  | 08.00 น.             | ถึง   | 16.00 น.         |  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)  | งานที่ทำ | บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า | ตามใบขอปฏิบัติงาน   | 914/66           |  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมนอช ทองย้อย  |          |                      | วันที่  | 19 มิถุนายน 2566 |  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |                      | วันที่  | 19 มิถุนายน 2566 |  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                      | วันที่  | 19 มิถุนายน 2566 |  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |  |          |                      | 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ผู้ประสานงานสถานีฯ มหาวิทยาลัยมหิตล(MHD)เบอร์โทร 081-421-1125						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ MHD-7912,MHD-410,MHD-411,MHD-412,MHD-413,MHD-414 ปลอดภัย						
4	MHD-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	MHD-401	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
6	MHD-7913	สับ	ปลด		มหิตล		- ไบมีด 115 เควี
7	MHD-401	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
8	MHD-410	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ Incoming Bus1
9	MHD-411	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
10	MHD-412	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
11	MHD-413	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
12	MHD-414	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
13	ตรวจสอบมิต Riser pole MHD-412 ให้ปลอดภัย						
14	MHD-410 - Ground	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
15	MHD-411 - Ground	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
16	MHD-412 - Ground	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
17	MHD-413 - Ground	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	MHD-414 - Ground	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
19	แจ้ง กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน We Safe						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
21	MHD-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	MHD-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	MHD-410 - Ground	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	MHD-411 - Ground	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
26	MHD-412 - Ground	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
27	MHD-413 - Ground	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
28	MHD-414 - Ground	สับ	ปลด		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
29	MHD-401	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
30	MHD-410	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ Incoming Bus1
31	MHD-411	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
32	MHD-412	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
33	MHD-413	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
34	MHD-414	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
35	MHD-7913	ปลด	สับ		มหิตล		- ไบมีด 115 เควี
36	MHD-401	ปลด	สับ		มหิตล		- เบรกเกอร์ 22 เควี
37	MHD-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		มหิตล		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

