



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓.ภบข.(บฟ).. - ๒๑๘๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชุล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ..
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ภ.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ภ.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ..ภบข.(ภ.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ศาลายา ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๕ มิ.ย. ๖๖	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้าศาลายา เพื่อแก้ไขน้ำมัน รั่วซึมจากชุด OLTC ไม่รั่ว กรวดา	-	-	นายเรีกรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๓๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.บข.(ภ.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ภ.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ภ.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SL4-7P1 จาก SL414B-๑ ถึง SL415U4-๑
ในวันที่ 5 มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 919/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทองข่อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดียะตาม

(.....นายเรีกรัก ดียะตาม.....)
๐๑ ก 5 มทง นว.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.พทท.

อก.บข.(ภ.๓), อก.วว.(ภ.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. ! (สถานี SL4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศาลายา(SLY-TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มิ.ย. 66	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	แก้ไขน้ำมันรั่วซึมจากชุด OLTC	ตามใบขอปฏิบัติงาน 919/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโช ทองย้อย		วันที่ 2 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
4	- ย้ายโหลด SLY-TP1 ไปจ่ายจาก SLY-TP2						
5	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
6	SLY01BVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	INCOMING 1
7	- ดับไฟ SLY-TP1 เวลา 08.30 น.						
8	SLY01YB-01	สับ	ปลด		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SLY01YS-01	สับ	ปลด		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
10	SLY01YS-03	สับ	ปลด		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
11	SLY01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY	-	INCOMING 1
12	แจ้งชุด กบข.(ก3) ลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งกบข.(ก3) ปฏิบัติงานด้าน SLY-TP1 ได้						
14	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
สิ้นสุด Switching เข้า							
15	หลังกบข.(ก3) ปฏิบัติงานด้าน SLY-TP1 แล้วเสร็จ						
16	หลังจากชุด กบข.(ก3) ลงรายละเอียดใน Wesafe เสร็จเรียบร้อย						
17	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
18	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
19	- จ่ายไฟ SLY-TP1						
20	SLY01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SLY	-	INCOMING 1
21	SLY01YS-01	ปลด	สับ		SLY	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SLY01YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
23	SLY01YB-01	ปลด	สับ		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ปรับแรงดัน SLY-TP1 ไว้ 22.7 kV.						
25	- ย้ายโหลด SLY-TP1 กลับคืนจาก SLY-TP2						
26	SLY01BVB-01	ปลด	สับ		SLY		- INCOMING 1
27	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
28	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
29	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
สิ้นสุด Switching							