



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบวงงบงบวช.(กฟผ.)...
ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	17 - 24 ก.พ. 68	07.30 น.	16.30 น.	Modify control and protection KT1A	DBN 2212	DBABVB-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... 1. วงจร/หม้อแปลง DBN-KT1A จาก DBN-2212 ถึง DBABVB-02
ในวันที่ 17-24 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 92/2568.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมลพร จิตธรรมหะรัต ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.พ.

น.พ.วิมลพร จิตธรรมหะรัต
๑๓๑.๗ ๑๓๔ นพ.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบ.บ.(คฟ)
เรียน ผจก..... นพ.ร.๑๖.....

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - DBA -)


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ เดิมบาง (DBA-KT1A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ถึง 24 ก.พ. 2568 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพผ. งานที่ทำ Modify control and protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 92/2568
4. เตรียมการสวิทชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิทชิงโดย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิทชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
เริ่ม Switching วันที่ 17 ก.พ.68							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิทซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD -6.23 MW
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD -4.16 MW
4	ย้ายโหลด DBN-KT1A ไปรับไฟจาก DBN-KT2A//KT3A						
5	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
6	DBA0BVB-02	สับ	ปลด		DBA	-	INCOMING 2
7	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
8	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
9	DBA0BVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA	-	INCOMING 2
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กพผ.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงของวันที่ 17 ก.พ.68							
12	เมื่อ กพผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟวันที่ 24 ก.พ.68						
13	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	ย้ายโหลด DBN-KT1A กลับจากจาก DBN-KT2A//KT3A						
15	DBA0BVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA	-	INCOMING 2
16	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
17	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
18	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 2
19	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
20	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ของวันที่ 24 ก.พ.68							