



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบษ.(บฟ.) ๒๒๐๗./๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๒๘-๓๐ มิ.ย. ๖๖	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๒			นายนิโรจน์ ปั้นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๑YB-๐๑	๓-๗ ก.ค. ๖๖	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒			
๓	๒YB-๐๑	๑๐-๑๔ ก.ค. ๖๖	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒			
๔	๓YB-๐๑	๑๗-๒๑ ก.ค. ๖๖	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YS-๐๓ และ KTD๓YS-๐๒			
๕	๔YB-๐๑	๒๔-๒๗ ก.ค. ๖๖	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สฟ.กระทบแผน ๔ (ให้ Hotline ปลด) ให้สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YS-๐๓ และ KTD๔YS-๐๒			
๖	Main Bus ๑๑๕ kV.	๗-๑๘ ส.ค. ๖๖	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๑, KTD๑YS-๐๑, KTD๒YS-๐๑, KTD๓YS-๐๑ และ KTD๔YS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอุด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง วิศว.๖(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ จาก KTBYS-01 ถึง KTBYS-01,02
ในวันที่ 28-30 ส.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา 8.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 921/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นางสาววิเศษ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพนม ด้วงด


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. -

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นางสาววิเศษ พงษ์ศิริ)
ผจก.ร งานผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28-30 มิ.ย. 66	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด 115 เควี KTDBYS-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 921/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ		วันที่ 12 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTDBYB-01 อยู่สถานะ Open						
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08:30น.						
4	KTDBYS-01	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
5	KTDBYS-02	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กบข. รับทราบ						
7	แจ้งให้ชุด กบข. ทำการทดสอบและลงข้อมูลใน We safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนวันที่ 30 มิ.ย. 66						
9	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTDBYB-01 อยู่สถานะ Open						
10	KTDBYS-01	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
11	KTDBYS-02	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.

ถึง กบข.(ก.3) , กบบ.(ก.3)

เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566

วันที่

9 พ.ค. 2566

เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน อก.บข.(ก.3) , อก.ปบ.(ก.3)

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปค.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	28-30 มิถุนายน 2566	BYS-02
2	3-7 กรกฎาคม 2566	1YS-03, 1YS-02
3	10-14 กรกฎาคม 2566	2YS-03, 2YS-02(2YG-02)
4	17-21 กรกฎาคม 2566	3YS-03, 3YS-02
5	24-27 กรกฎาคม 2566	4YS-03, 4YS-02(4YG-02)
6	7-18 สิงหาคม 2566	BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	13-15 กันยายน 2566	BYS-02
2	18-22 กันยายน 2566	5YS-03, 5YS-02(5YG-02)
3	25-29 กันยายน 2566	4YS-02, 4YS-03
4	2-6 ตุลาคม 2566	3YS-03, 3YS-02(3YG-02)
5	9-13 ตุลาคม 2566	2YS-02, 2YS-03
6	16-27 ตุลาคม 2566	BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพีระ โรหิตะบุตร)
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส.

อ.ท.ท.
มป. กบส. 9108

SCAN ส่ง



ที่ CIจ.-66-0023

กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วันที่ 26 เม.ย. 2566
เลขรับที่ พ. 1308

24 เมษายน 2566

เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV
สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง สัญญาจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV เลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการทำงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

ตามอ้างถึงบริษัท โคเอลเม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออนุญาตนำส่งแผนการทำงานสำหรับงานจ้าง
เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สำหรับสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขออนุญาต
เข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 จนถึง
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทจึงขอตัดไฟ เพื่อดำเนินงานทั้งสิ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	28 มิถุนายน 66 – 30 มิถุนายน 66	[BYS-02]
ครั้งที่ 2	3 กรกฎาคม 66 – 7 กรกฎาคม 66	[1YS-03, 1YS-02]
ครั้งที่ 3	10 กรกฎาคม 66 – 14 กรกฎาคม 66	[2YS-03, 2YS-02(2YG-02)]
ครั้งที่ 4	17 กรกฎาคม 66 – 21 กรกฎาคม 66	[3YS-03, 3YS-02]
ครั้งที่ 5	24 กรกฎาคม 66 – 27 กรกฎาคม 66	[4YS-03, 4YS-02(4YG-02)]
ครั้งที่ 6	7 สิงหาคม 66 – 18 สิงหาคม 66	[BYS-01, 1YS-01, 2YS-01] [3YS-01, 4YS-01]

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย บุตตะโยธี)
ผู้จัดการแผนกอาวุโส



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สถานีไฟฟ้าย่อย-หมอบน 4 จำนวน 14 ชุด

แผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV
มส.(บส.1)-ปท.-001/2566
ระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 57 วัน (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 - 25 สิงหาคม 2566)

■ ขอบเขต
■ อยู่ระหว่างดำเนินการ
■ ใช้งาน

Task Name	Week	Duration	Start	Finish	พ.ค.-23				ธ.ค.-22				ก.ค.-22				ก.พ.-22				Status
					W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
เปลี่ยนงาน (CI) โกลา	1	5	5 ธ.ค. 23	9 ธ.ค. 23																	
ย้าย Platform โกลา	2	3	28 ธ.ค. 23	30 ธ.ค. 23																	
BYS-02		2.5	3 ก.ค. 23	5 ก.ค. 23																	
1YS-03	3	2.5	5 ก.ค. 23	7 ก.ค. 23																	
1YS-02		2.5	10 ก.ค. 23	12 ก.ค. 23																	
2YS-03	4	2.5	12 ก.ค. 23	14 ก.ค. 23																	
2YS-02(2YG-02)		2.5	17 ก.ค. 23	19 ก.ค. 23																	
3YS-03	5	2.5	19 ก.ค. 23	21 ก.ค. 23																	
3YS-02		2.5	24 ก.ค. 23	26 ก.ค. 23																	
4YS-03	6	2.5	26 ก.ค. 23	27 ก.ค. 23																	
4YS-02(2YG-02)		2	7 ส.ค. 23	9 ส.ค. 23																	
BYS-01	7	2.5	9 ส.ค. 23	11 ส.ค. 23																	
1YS-01		2.5	12 ส.ค. 23	14 ส.ค. 23																	
2YS-01	8	2.5	14 ส.ค. 23	16 ส.ค. 23																	
3YS-01	9	2	17 ส.ค. 23	18 ส.ค. 23																	
4YS-01	10	4	21 ส.ค. 23	24 ส.ค. 23																	
เปลี่ยนคีย์ที่	11	3	25 ส.ค. 23	25 ส.ค. 23																	
ตรวจรับงานที่																					

แผนผังไฟ

STC-E 123-2000

แผนปฏิบัติงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV ณ สฟ.กระทุ่มแบน 4

ติดต่อผู้ประสานงาน
นางศิริประภา เกิดกรุง
โทรศัพท์ 02-9614501 ต่อ 3103 , 065-9240687
E-mail: siraprapa.k@precise.co.th