



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนศรีนครินทร์.(กฟผ.) ตาม
บันทึก จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๕-๑๖ ก.ค. ๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้ง SNR-7002 อุปกรณ์ใหม่	SNR 2222A	SNR 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR-KT2A จาก SNR 2222 A ถึง SNR 2227
ในวันที่ 15-16 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๙๒๑/๖๔

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

นายยงยุทธ สีขาว
ผ.ก. ๓/๓๓๓ ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผคก. กฟผ.ลน., กฟผ.กรน., กฟผ.สง.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.)			ถึง	16.30	น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-16 ก.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น.			
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SNR 7002 อุปกรณ์ใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	921/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายจันต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		กพ.	R	เขาต๊อดเต่า
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		TTN	R	
6	ย้ายโหลด เขื่อนศรีนครินทร์ ไปจ่ายจาก เขื่อนท่าทุ่งนา						
7	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพ.	SF6	เขาต๊อดเต่า
8	SVA01S-02	ปลด	สับ		กพ.	DIS	ดึงข้ามถนนบ้านเขาต๊อดเต่า
9	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพ.	SF6	เขาต๊อดเต่า
10	เมื่อพร้อมดับไฟ แจ้งกฟผ.						
11	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT	-	
12	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	
13	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
14	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		TTN	R	
15	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		กพ.	R	เขาต๊อดเต่า
16	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 15 ก.ค. 64							
17	หลัง กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จวันที่ 16 .ก.ค. 64						
18	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
19	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		TTN	R	
20	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		กพ.	R	
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ แจ้งกฟผ.						
22	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	
23	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด เชื้อนครินทร์ครินทร์ กลับจาก เชื้อนท่าทุ่งนา						
25	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กรน.		SF6 เขาต๊ับเต๋า
26	SVA01S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรน.		DIS ดึงข้ามถนนบ้านเขาต๊ับเต๋า
27	SVA01S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กรน.		SF6 เขาต๊ับเต๋า
28	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		กรน.		R เขาต๊ับเต๋า
30	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ ทจล-ส. 19737, 20012/2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

อุปกรณ์ - SNR-KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (SNR 2222A, 2227)

งานที่ทำ - ติดตั้ง SNR-7002 อุปกรณ์ใหม่

หมายเหตุ - ย้ายโหลดไปรับทาง โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา
- Incoming 22 kV PEA ไม่ปลดเนื่องจากรองรับกรณีฉุกเฉิน

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.