



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 20 ก.ค. 64

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓) .....

ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๒๓-๒๔ ก.ค.๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้ง SNR-7052 อุปกรณ์ใหม่	SNR 2222A	SNR 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR-KT2A จาก SNR 2222A ถึง SNR 2227

ในวันที่ 23-24 ก.ค. ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๙๒๒/๖๔

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิไล ทองน้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

(นายยงยุทธ สีขาว)  
อก.ปบ.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.ฉะ. กฟช.ทรน, กฟช.ศว.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.)SNR-KT2A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-24 ก.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SNR 7052 อุปกรณ์ใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 922/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย่อย		วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
		1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทง	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	R	เขาดับเต่า
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	
6	**ย้ายโหลด เขื่อนศรีนครินทร์ ไปรับไฟจาก เขื่อนท่าทุ่งนา**						
7	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		ทรน.	SF6	เขาดับเต่า
8	SVA01S-02	ปลด	ล๊اب		ทรน.	DIS	ดึงข้ามถนนบ้านเขาดับเต่า
9	SVA01S-03	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.	SF6	เขาดับเต่า
10	เมื่อพร้อมดับไฟ แจ้งกฟผ.						
11	SNR-2222A	ล๊اب	ปลด		EGAT	-	
12	SNR-2227	ล๊اب	ปลด		EGAT	-	
13	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
14	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	R	
15	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	R	เขาดับเต่า
16	แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติงานที่ SNR-KT2A ได้						
***สิ้นสุด Switching วันที่ 23 ก.ค. 64***							
17	หลัง กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จวันที่ 24 ก.ค. 64						
18	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
19	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	
20	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	R	
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ แจ้งกฟผ.						
22	SNR-2227	ปลด	ล๊اب		EGAT	-	
23	SNR-2222A	ปลด	ล๊اب		EGAT	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด เชื้อนครินทร์ครินทร์ กลับคืนจาก เชื้อนท่าทุ่งนา						
25	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.		SF6 เขาต๊อบเต่า
26	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS ดึงข้ามถนนบ้านเขาต๊อบเต่า
27	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาต๊อบเต่า
28	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาต๊อบเต่า
30	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R -
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							



## บันทึก

ที่ ทลจ-ส. 19739, 20013/2564  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์
อุปกรณ์	- SNR-KT2A [ 115 / 22 kV 25 MVA ] (SNR 2222A, 2227)
งานที่ทำ	- ติดตั้ง SNR-7052 อุปกรณ์ใหม่
หมายเหตุ	- ย้ายโหลดไปรับทาง โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา - Incoming 22 kV PEA ไม่ปลดเนื่องจากรองรับกรณีฉุกเฉิน
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ถึงวัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.