



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 ก.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนศรีนครินทร์.(กฟผ.)... ตาม
บันทึก จำนวน๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๔-๕ ส.ค.๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้ง SNR-7032 อุปกรณ์ใหม่	SNR 2222A	SNR 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR-KT2A จาก SNR 2222 A ถึง SNR 2227
ในวันที่ 4-5 ก.ย.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข ๙๒๓/๖๔

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **มินท์ ทองธอย** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นางชงชชชช ค้ำฟ้า**

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. **กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓**.....

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจฟ..... (สถานี..... -.....)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... -..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.)SNR-KT2A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-5 ส.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SNR 7032 อุปกรณ์ใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 923/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย่อย		วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทง (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.		R เขาดับเต่า
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R
6	**ย้ายโหลด เขื่อนศรีนครินทร์ ไปรับไฟจาก เขื่อนท่าทุ่งนา**						
7	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า
8	SVA01S-02	ปลด	สับ		ทรน.		DIS ดึงข้ามถนนบ้านเขาดับเต่า
9	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า
10	เมื่อพร้อมดับไฟ แจ้งกฟผ.						
11	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT		-
12	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT		-
13	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R
15	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาดับเต่า
16	แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติงานที่ SNR-KT2A ได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 4 ส.ค. 64							
17	หลัง กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จวันที่ 5 ส.ค. 64						
18	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R
20	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.		R
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ แจ้งกฟผ.						
22	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT		-
23	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด เชื้อนครินทร์ ครินทร์ กลับคืนจาก เชื้อนท่าฟุงนา						
25	SVA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทรน.		SF6 เขาต๊อบเต่า
26	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS ดึงข้ามถนนบ้านเขาต๊อบเต่า
27	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาต๊อบเต่า
28	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาต๊อบเต่า
30	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 19744, 20014/2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

อุปกรณ์ - SNR-KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (SNR 2222A, 2227)

งานที่ทำ - ติดตั้ง SNR-7032 อุปกรณ์ใหม่

หมายเหตุ - ย้ายโหลดไปรับทาง โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา
- Incoming 22 kV PEA ไม่ปลดเนื่องจากรองรับกรณีฉุกเฉิน

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 05 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.