



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 ก.ค. 67

เลขที่ .. ก.๓.กสฟ.(สภ.)..... ๙๐๕ /๒๕๖๗	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต	ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์	ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. เพื่อบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๙ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. ที่ล่องวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus เพื่อบำรุงรักษา			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผสภ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

๒ ก.ค. ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก KTD01,09,03,04,9501 ถึง KTD 01,03,03,04,95-01,09
ในวันที่ 19 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 925/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย เอกสิทธิ์ เทียนทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด

(นายเอกสิทธิ์ เทียนทอง)
๖๑๑.5 กกน น.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กทบ.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกสิทธิ์ เทียนทอง)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ เทียนทอง)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ กระทุ่มแบน 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 ก.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 925/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 6 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 6 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมฆะ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	- ทำงานที่ KTDBYB-01						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTDBYB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
4	KTDBYS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
5	KTDBYS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ KTDBYB-01 ได้						
8	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ KTDBYB-01 แล้วเสร็จ						
9	KTDBYS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
10	KTDBYS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ KTDBYB-01 *****							
11	- ทำงานที่ KTD01YB-01 ต่อ						
12	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTD01YS-03	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
15	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
18	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
19	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ KTD01YB-01 ได้						
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ KTD01YB-01 แล้วเสร็จ						
22	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
23	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
24	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KTD01YS-03	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ KTD01YB-01 *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ทำงานที่ KTD02YB-01 ต่อ						
28	KTD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KTD02YS-03	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
30	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
33	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
34	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ KTD02YB-01 ได้						
37	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ KTD02YB-01 แล้วเสร็จ						
38	KTD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
40	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
41	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	KTD02YS-03	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
44	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ KTD02YB-01 *****						
45	- ทำงานที่ KTD03YB-01 ต่อ						
46	KTD03YS-03	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
47	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
48	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
50	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
51	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ KTD03YB-01 ได้						
53	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ KTD03YB-01 แล้วเสร็จ						
54	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
55	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
56	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	KTD03YS-03	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ KTD03YB-01 *****						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	- ทำงานที่ KTD04YB-01 ต่อ						
60	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
61	KTD04YS-03	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
62	KTD04YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
63	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
64	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
65	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
66	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
68	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ KTD04YB-01 ได้						
69	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ KTD04YB-01 แล้วเสร็จ						
70	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
71	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
72	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
74	KTD04YS-03	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
75	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ KTD04YB-01 *****						