

Switching Deadline.

13 ก.ค. 64.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กนษ.(รล) ๒๐๙๖ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์. วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ 7 ก.ค. 2564
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.นษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..แก้ไข CSCS/SCADA.. สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑.. ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BVB-02	๑๔ ก.ค. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไข CSCS/SCADA แสดงสถานะเบรกเกอร์ติด P	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายสาธิต พยัคฆวงศ์.. ตำแหน่ง ..ชผ.รล. กนษ.(ก๓).. โทร.....๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
อก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ BVB-๐๒ จาก SAABVB-๐๑ ถึง Truck out.
ในวันที่ 1๕ ๗ ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 927
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

๙ ก.ค. ๖๔

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
๐๘๐. ๓๓๓. ๒๕๖. ๑๓๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจก. 2 (สถานี SAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.รล. สวิตซ์ ๗ ก.ค. ๖๔

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1									
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 64	เวลา	09.30	น.	ถึง	14 ก.ค. 64	เวลา	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขสาเหตุสั่งการทาง SCADA ไม่ได้			ตามใบขอปฏิบัติงาน 927/2564				
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ						วันที่	7 กรกฎาคม 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย							วันที่	7 กรกฎาคม 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย							วันที่	7 กรกฎาคม 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายฤกษ์ฉัตร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ รหัส SAABVB-02 อยู่สถานะปลด						
3	SAABVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- ขนานบัส
4	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้านเบรกเกอร์ รหัส SAABVB-02						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
5	เมื่อปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ SAABVB-02 แล้วเสร็จ						
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ รหัส SAABVB-02 อยู่สถานะปลด						
7	SAABVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- ขนานบัส
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						