



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อท.(ปบ.) ๒๖๐๐ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารธรรมิขล  
ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟล.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าวัดหนองยายทรัพย์ ตามแผนผังสังเขป  
แบบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.1 (UTG)	14 มิ.ย. 66	08.00	17.00	ตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าวัดหนองยายทรัพย์	ตลขั้วคราว จุดที่ 1 พิกัด 14,26091,99.87810	ตลขั้วคราว จุดที่ 2 พิกัด 14,25269,99.87916	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟล.อุททอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๕

Disco A  
วตานนคองค์  
Disco B  
อรุณวิชัยสิทธิ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟล.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG1 จาก Disco A ถึง Disco B  
ในวันที่ 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 929/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร ธีรโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณจกมล โพธิกุล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.๓ทว.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.กฟล.อุททอง

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดหนองยายทรัพย์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มิ.ย.66	เวลา	08.00	น.	ถึง	17.00
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	929/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง				วันที่	3 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	3 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	3 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
3	UTG01R-01	Normal	Nonreclosing		อทง.		R หนองยายทรัพย์
4	<b>ตัดย้ายโหลด UTG01 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU01</b>						
5	Dis จุด B ในไลน์ UTG01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		Dis สวนลุงชาญ โทมสเดย์
6	Dropout Fuse	ปลด	สับ		อทง.		D/O ปากทางบ่อปิ่น
7	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
8	Dis จุด A ในไลน์ UTG01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้าวัดหนองยายทรัพย์
9	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด G2						
12	<b>เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย</b>						
13	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้</b>						
14	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
15	UTG01R-01	Nonreclosing	Normal		อทง.		R หนองยายทรัพย์
16	<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>						
17	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด</b>						
18	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
19	UTG01R-01	Normal	Nonreclosing		อทง.		R หนองยายทรัพย์
20	<b>แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด G1</b>						
21	<b>แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด G2</b>						
22	Dis จุด A ในไลน์ UTG01	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้าวัดหนองยายทรัพย์
23	<b>ตัดย้ายโหลด UTG01 บางส่วน กลับจาก PTU01</b>						
24	Dropout Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		D/O ปากทางบ่อปิ่น
25	Dis จุด B ในไลน์ UTG01	ปลด	สับ		อทง.		Dis สวนลุงชาญ โทมสเดย์
26	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
27	UTG01R-01	Nonreclosing	Normal		อทง.		R หนองยายทรัพย์
	<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>						



