



วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๑.สพร.(ปน.) 02073
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตเส็ง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
 ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟเปลี่ยนเสาแรงสูงฝั่งตรงข้ามวัดดอนหวาย-ช.ไร่ขิง๔๒
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAU๐๑	๑๒ มิ.ย.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟเปลี่ยนเสาแรงสูงฝั่งตรงข้ามวัดดอนหวาย-ช.ไร่ขิง๔๒	SAU๑S-๐๑	-SAU๑S-๐๒ -SAU๑S-๐๓ -SAU๑S-๐๔	ประเมศวร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๙๔๔๙๙๕
๒	SAU๐๒					-Disชั่วคราวตรงข้าม อุตมพานิชค้าไม้ (วงจรบน)	-Disชั่วคราวหน้าพงค์ วิวัฒน์ คลินิก	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนว ถ.ดอนหวาย-ไร่ขิง ตั้งแต่พงค์วิวัฒน์ คลินิก - ปากซอยไร่ขิง๔๒

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูกลิ่น ตำแหน่ง ช.ผ.ปน. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยัตเส็ง)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAU1S - 02
 SAU1S - 03
 SAU1S - 04

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเตอร์ SAU01 จาก SAU1S-01 ถึง SAU1S-04
 ในวันที่ 12 มิ.ย 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 933/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2. พิดเตอร์ SAU02 จาก Dis ชั่วคราวหน้า ถึง Dis ชั่วคราวหน้า
 ในวันที่ 12 มิ.ย 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ (แนบมา)

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมล ใจอรุณ ประสานงานการขอดับไฟกับ นิพนธ์ อนุจิณ



(นิพนธ์ อนุจิณ)
๐๘๑.๖ ๓๓๓ นว.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. รพ.ร. กพร. ๐๓๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจพ. (.....) (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนว ถ.ดอนหวาย - ไร่ขิง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 933/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 4 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มิถุนายน 2566
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU	-	LOAD 22.87 MW
2	SAU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	LOAD 3.57 MW
3	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	LOAD 5.19 MW
4	SAU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	-
5	OYM-TP2, TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	LOAD 5.82 MW
6	OYM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	LOAD 2.31 MW
7	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
8	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	LOAD 27.99 MW
9	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
10	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	LOAD 6.76 MW
11	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	-
ย้ายโหลด SAU01 บางส่วนไปรับไฟจาก OYK02							
13	OYK06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	บริษัทเอเซียโพลีแซ็ค
14	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK	SCADA	ขนานบัส
15	SAU01S-05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ขอยพระราชราษฎร์
16	SAU01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ขอยพระราชราษฎร์ (ไร่ขิง42)
17	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK	SCADA	ขนานบัส
18	OYK06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	บริษัทเอเซียโพลีแซ็ค
ย้ายโหลด SAU02 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM05							
20	SAU04S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ร้านข้าวมันไก่
21	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYK	SCADA	ขนานบัส
22	OYM05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA SF6	ปาก ซ. บางเตย
23	DIS ชด. โหลด SAU02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าพงค์วัฒน์ คลินิก
24	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYK	SCADA	ขนานบัส
25	SAU04S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	ร้านข้าวมันไก่
26	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SAU01VB-01	สับ	ปลด		SAU		-	-
28	SAU01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
29	DIS ชค.ไลน์SAU02	สับ	ปลด(ใช้โหลตบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ตรงข้ามอุดมพานิชค้าไม้(วงจนบน)
30	แจ้ง กพอ.สพร.ทำการล๊อคคาน SF6 SAU1S-03 (ตรงข้ามสถานีฯ)							
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร.ทราบ							
32	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1							
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2							
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G3							
35	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G4							
36	แจ้งให้ กพอ.สพร.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
37	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-	-
38	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	-
39	SAU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	-
40	OYM-TP2 5P1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
41	OYM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	-
42	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	-
43	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
44	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
45	OYK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-
46	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-
47	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้							
	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
48	เมื่อชุด กพอ.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
49	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-	LOAD 22.87 MW
50	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-	LOAD 5.19 MW
51	SAU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-	-
52	OYM-TP2 5P1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	LOAD 5.82 MW
53	OYM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-	LOAD 2.31 MW
54	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-	-
55	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	LOAD 27.99 MW
56	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
57	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-	LOAD 6.76 MW
58	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-	-
59	แจ้ง กพอ.สพร.ทำการปลดล๊อคคาน SF6 SAU1S-03 (ตรงข้ามสถานีฯ)							
60	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
61	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
62	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3							
63	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4							
64	SAU01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	SAU01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAU		-	-
66	DIS ชค.ไลน์SAU02	ปลด	สับ		สพร		DIS	ตรงข้ามอุดมพานิชค้าไม้(วงจนบน)
67	ย้ายโหลด SAU02 บางส่วนกลับจาก OYM05							
68	SAU04S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ร้านข้าวมันไก่
69	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYK	SCADA		ขนานบัส
70	DIS ชค.ไลน์SAU02	ปลด	สับ		สพร		DIS	หน้าพงษ์วัฒน์ คลินิก
71	OYM05S-05	สับ	ปลด		สพร	SCADA	SF6	ปาก ช.บางเตย
72	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYK	SCADA		ขนานบัส
73	SAU04S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ร้านข้าวมันไก่
74	ย้ายโหลด SAU01 บางส่วนกลับจาก OYK02							
75	OYK06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6	บริษัทเอเชียโพลีแซ็ค
76	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK	SCADA		ขนานบัส
77	SAU01S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ซอยประชาราษฎร์ (ไร่ชิง42)
78	SAU01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ซอยประชาราษฎร์
79	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK	SCADA		ขนานบัส
80	OYK06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	บริษัทเอเชียโพลีแซ็ค
81	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-	-
82	SAU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	-
83	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	-
84	SAU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	-
85	OYM-TP2, TPL	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
86	OYM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	-
87	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	-
88	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
89	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
90	OYK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-
91	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****								

งานดับไฟวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เปลี่ยนเสาแรงสูงฝั่งตรงข้ามวัดดอนหวาย - ซ.ไร่ชิง42

