



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 มิ.ย. 66

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนการคัดกันกหน้าวัดโคกโคเฒ่า ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน

๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๖ สพ.	๑๐/๐๖/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนการคัดกันก๑๑๑kV.	-	-	โทร.๐๘๑-๒๑๕๕๑๖๕ นายธนัช มาลัยวงศ์
					ขอตัดไฟ ๑๑๕ kv.อย่างทอง๒	อย่างทอง๒	-สถานีสุพรรณ๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมานธร..สุวรรณประทีป...ตำแหน่ง พ.ท.๖.(สพ.)...โทร...๐๘๑-๕๗๐๐๒๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ค.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท.)กฟภ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kV จาก ATB ถึง 9PB

ในวันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 935/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย ทศรินทร์ อัจฉนาวิชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ร.จก.สพ. สุพรรณบุรี

ทศรินทร์ อัจฉนาวิชัย
ร.จก. 6 1177 นว. ๐๗.

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-มิ.ย.-66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	รื้อถอนอุปกรณ์ป้องกันนก	ตามใบขอปฏิบัติงาน	935/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี			วันที่	4 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนช,			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาม้า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1)						
3	SPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ บางปลาม้า รหัส BAM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
6	OFF ATS สถานีฯ บางปลาม้า						
7	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
10	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
12	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ATB03YS-01	สับ	ปลด		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี
15	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี
16	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี
17	ATB03YS-04	สับ	ปลด		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. ทราบ พร้อมลง Wesafe						
19	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้ง กฟจ.สพ. Wesafe แล้วเสร็จ แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
21	หลังจาก กฟจ.สพ. ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
22	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	SPB01YS-01	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
25	SPB01YS-02	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
26	ATB03YS-01	ปลด	สับ		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี
27	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี
28	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี
29	ATB03YS-04	ปลด	สับ		กฟก.1	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ATB03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาม้า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)							
33	SPB01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		#N/A		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ON ATS สถานีฯ บางปลาม้า							
36	SPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								