



วิฤตขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ.) ๙๓๐/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ พิชิตราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF9	๒๕ มิ.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง	SMF๙S-๑๑ ๑/กรับยอดเสา	SMF๗S-๑๑ SMF๙S-๑๘ ๕/กรับเสา	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑- ๘๘๓๒๖๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)สนามฟุตบอล
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรเสาศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หน.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๑ พิดเตอร์ SMF9 จาก SMF9S-11 ถึง SMF๙S-11
ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 936/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.กรส. อ.ว.ค.ผ.น. ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย สรเสาศาสตร์ สงวนพันธ์

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
๑๑ก. 5 ทน น.ร.น.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟผ. คกช.
อก.ว.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------|----------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ SMF09 บริเวณ SMF09S-11(SF6 ซุกาลัยเบลล่า) - SMF07S-11(DIS.บ้านแม่ข่ายวัฒนา) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 มิ.ย. 66 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.คกข. | งานที่ทำ | ย้ายเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 936/2566 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ | | | วันที่ | 9 มิถุนายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | <u>โธมัส</u> | | | วันที่ | 9 มิถุนายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 9 มิถุนายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
3	- ดับไฟ SMF09 เวลา 08.00 น.						
4	SMF09S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถคกข-	SCADA	SF6 ซุกาลัยเบลล่า
5	SMF09S-12	สับ	ปลด		รถคกข-		DIS สะพานทองพันท้าย
6	SMF09S-18	สับ	ปลด		รถคกข-		DIS ก่อนวัดกลางคลอง
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟภ.โคกขามรับทราบ						
8	แจ้งกฟภ.โคกขาม Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งกฟภ.โคกขาม Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งกฟภ.โคกขามลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้งกฟภ.โคกขามปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากกฟภ.โคกขามปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟภ.โคกขามทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟภ.โคกขามทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
16	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
17	- จ่ายไฟ SMF09						
18	SMF09S-11	ปลด	สับ		รถคกข-	SCADA	SF6 ซุกาลัยเบลล่า
19	SMF09S-12	ปลด	สับ		รถคกข-		DIS สะพานทองพันท้าย
20	SMF09S-18	ปลด	สับ		รถคกข-		DIS ก่อนวัดกลางคลอง
21	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

