



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.(ปบ) 1858 /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.กัณฑ์แสน

Switching Deadline

15 มิ.ย. 66

ด้วยการไฟฟ้า กัณฑ์แสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า กัณฑ์แสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA03	20 มิ.ย.66	09.00 น.	16.00 น.	ซ่อมแซมระบบจำหน่าย	KSA03S-25 คอนกรีตตาย	KSA03S-26 ปตท.การบิน	นายชาญ บุญศรี พขง.๖ ผ.บ.
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผ.จก.กฟอ.กัณฑ์แสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ KSA03 จาก KSA03S-25 ถึง KSA03S-26
ในวันที่ 20 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 938/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุเทพ หอยสังข์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศักรินทร์ จิตติขานนท์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. นพ.อ. นพ.ร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายศักรินทร์ จิตติขานนท์)
ร.จก. ๖ มิ.ย. ๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่ง Scan
วันที่ 1858

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS KSA3S-25 (ดอนกระต่าย) - DIS KSA3S-26 (ปตท.การบิ่น)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	
3. ผู้ขอทำงาน	กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	938/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	9 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายรณิต, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
2	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
3 ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA01							
4	KSA01S-16	ปลด	สับ		กพส.	SF6	วัดไฟรีนรมย์
5	KSA03S-26	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	บีม ปตท.การบิ่นฯ ก้าพวงแสดน
6 เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.							
7	KSA03S-25	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	ดอนกระต่าย
8 แจ้ง กพอ.กพส.ทำการตรวจสอบ SF6 KSA3S-29 (บ่อม สท.รร.การบิ่น) , KSA3S-24 (วินมอเตอร์ไซค์) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ล็อคคาน							
9 แจ้งหน้างานทดสอบไฟช็อตกราวด์ จุด G1							
10 แจ้งหน้างานทดสอบไฟช็อตกราวด์ จุด G2							
11 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.กพส.ทราบ							
12 แจ้งให้ กพอ.กพส.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
13	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	กม.29
14	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
15 เมื่อชุด กพอ.กพส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
17	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
18 แจ้งหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
19 แจ้งหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
20	KSA03S-25	ปลด	สับ		กพส.	DIS	ดอนกระต่าย
21 ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA01							
22	KSA03S-26	ปลด	สับ		กพส.	DIS	บีม ปตท.การบิ่นฯ ก้าพวงแสดน
23	KSA01S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SF6	วัดไฟรีนรมย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	กม.29
25	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****								

สถานการณั้จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

20 มิถุนายน 2566

