



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

# Switching Deadline

17/07/67

เลขที่ ก.๓สพร.(ปบ.) 02299  
 ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล.  
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟนี้กระแส 12.20 ม. ช. สหไทย .....ตามแผนผัง  
 สิ่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๐๑	๒๑ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ดับไฟนี้กระแส 12.20 ม. ช. สหไทย สถานีโรงงาน NK โคนันท์	OYL๖S-๐๘	-Disชด.NK โคนันท์	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	OYL๐๖					OYL๖S-๑๐	- OYL๖S-๐๘ - OYL๖S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ในซอยสหไทยตั้งแต่ปากซอยสหไทย - โรงงาน NK โคนันท์.....  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิวัฒน์ ยุกฉิม.....ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ.....โทร. ๐๘๖-๓๓๑๗๗๖๑.....  
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : Long :
  - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : Long :

ลงชื่อ   
 (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

- ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OYM 1 จาก OYL 6S-08 ถึง DISCHD. NK โคนันท์.  
 ในวันที่ 21 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 939/67
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ OYL 6 จาก OYL 6S-10 ถึง OYL 6S-08, OYL 2S-08  
 ในวันที่ 21 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชภูริพัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชฉิม น้อย ยุกฉิม.

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
 ๒ ศก. 4 แทน น.พ.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ  
 ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.พ.)  
 เรียง ผจก. ค.พ.ค. น.พ.ร.  
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... | .....แผ่น  
 แผนผังแนบ..... | .....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. .... (สถานี.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ปักเสา 12.20 ม.

ในซอยสหไทย ตั้งแต่ปากซอย - โรงงาน NK โดนนัท

