



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

10/07/67

เลขที่ ก.๓.ทยค. - 343 /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันทน์ดี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	02	11 ก.ค. 67	09.00	14.00	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์	SYA 02S-01	SYA 02S-02	กอบชัย
๒	09	11 ก.ค. 67 18 ก.ค. 67	09.00	14.00	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์	SYA 09S-01	SYA 09S-02	ศรีษะคำ พงษ.5 061-6124232

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านเขาสามชั้น หมู่ ๒ ต.ลุ่มสุ่ม อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์..... ตำแหน่ง..... ผ.ก.ป..... โทร..... ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายทวิช จันทน์ดี)
ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-2 ฟีดเดอร์ SPAR29 จาก SYA 09S-01, SYA 09S-01, SYA 09S-02, SYA 09S-02
ในวันที่ ~~11 ก.ค. 67~~ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 941/67
18 ก.ค. 67

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทน์ดี อังสฤษดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

(นายชัยสิทธิ์ อังสฤษดิ์)
จก. 6 1111 น.ว. น.ว.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. mlkncn, อ.ก.ว.(ก.๓)



ชั้นตอนสวิชชิง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จง! เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านเขาสามชั้น (SYA02 และ SYA09)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 67	18 ก.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	14.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์			ตามใบขอปฏิบัติงาน	941/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวติน				วันที่	6 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	6 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
3	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
4	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
5	SYA06R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	R.ปากทางเข้าอ.โทรโยค
6	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
7	ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SYA05						
8	SYA06S-09	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ร้านครัวนายดาบ
9	SYA09R-01	สับ	ปลด		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
10	ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SYA02						
11	SYA02S-03	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ปากทางวัดสิงห์
12	SYA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ก่อนวัดถ้ำเสียดาว
13	ย้ายโหลด SYA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SYA07						
14	SYA02S-06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ตรงข้ามวัดสันติธรรม
15	SYA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS วัดถ้ำเสียดาว
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
17	แจ้ง บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA02 ให้ปลดการเชื่อมต่อ						
18	เมื่อ บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA02 ปลดการเชื่อมต่อ เรียบร้อยแล้ว						
19	แจ้ง บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA09 ให้ปลดการเชื่อมต่อ						
20	เมื่อ บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA09 ปลดการเชื่อมต่อ เรียบร้อยแล้ว						
21	SYA02VB-01	สับ	ปลด		SYA		-
22	SYA09VB-01	สับ	ปลด		SYA		-
23	SYA02S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.2
24	SYA09S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.9
25	SYA02S-12	สับ	ปลด		ทยค.		DIS บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA02
26	SYA09S-06	สับ	ปลด		ทยค.		DIS บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA09
27	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับ *คุณชัยสิทธิ์ แจ้งว่า ดับไฟเพื่อตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย จึงไม่จำเป็นต้องซื้อถาวร*						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
30	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
31	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
32	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
33	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
34	SYA06R-01	Nonreclosing	Normal		ทยค.	R	R.ปากทางเข้าอ.ไทรโยค
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
35	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE แล้ว						
36	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
37	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
38	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
39	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
40	SYA06R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.		
41	จ่ายไฟระบบจำหน่าย 22 เควี						
42	SYA02S-01	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	POT HEAD F.2
43	SYA09S-01	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	POT HEAD F.9
44	SYA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA	-	-
45	SYA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA	-	-
46	SYA02S-12	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA02
47	SYA09S-06	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA09
48	แจ้ง บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA02 ให้ขนานได้ตามปกติ						
49	แจ้ง บริษัท คอนเซอเวชั่น วงจร SYA09 ให้ขนานได้ตามปกติ						
50	ย้ายโหลด SYA02 บางส่วนไปกลับจาก SYA07						
51	SYA02S-02	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	วัดถ้ำเสือดาว
52	SYA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	ตรงข้ามวัดสันติธรรม
53	ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนกลับจาก SYA02						
54	SYA09S-02	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	ก่อนวัดถ้ำเสือดาว
55	SYA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	ปากทางวัดสิงห์
56	ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนกลับจาก SYA05						
57	SYA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
58	SYA06S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	ร้านครัวนายดาบ
59	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
60	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
61	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
62	SYA06R-01	Nonreclosing	Normal		ทยค.	R	R.ปากทางเข้าอ.ไทรโยค
63	SYA09R-01	Nonreclosing	Normal		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผังดับไฟตัดต้นไม้อบรมระบบจำหน่าย บ้านหมู่ที่ 2 ต. ลุ่มสุม

