



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.จ. ดจ.(ก.ป.) ๐๑๓ /๐๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ๑. | DOA ๐๖ | ๑๗ ก.ค.๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่ | DIS ชด. เทพศิริ มอเตอร์ | DIS ชด. สะพาน โคกหม้อ | นายรณชัย แสงทองคำ ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๖ เครื่อง ๘๗๐ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงทองคำ ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA๐๖ จาก Dis ชด. ทพด้วังตตอ์ถึง Dis ชด. ป่าม PT

ในวันที่ 17 ก.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 943/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตรา วงศ์บุญตาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรณชัย แสงทองคำ

(นางสาวสุภัตรา วงศ์บุญตาก)
จตท. 5 แทน ผผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.ดจ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน ศิริเทพมอเตอร์, บั้ม PT ถึง DIS ชั่วคราว สะพานไค้กหม้อ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17-ก.ค.-67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดจ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 943/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก วันที่ 7 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดณ์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายภริภัทร, สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ | | | | | | |
| 2 | DOA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | |
| 3 | DOA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | |
| 4 | DOA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | |
| 5 | DOA07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | |
| 6 | DBA03R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | | R บ้านสระด่าน |
| 7 | DOA06R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดจ. | | R ไค้กหม้อ |
| 8 | ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA07 | | | | | | |
| 9 | DOA06S-05 | ปลด | สับ | | ดจ. | SCADA | SF6 อำนวยการจะไหลยนต์ |
| 10 | DIS ชั่วคราว DOA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | | DIS บั้ม PT |
| 11 | ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA03 | | | | | | |
| 12 | DOABVB-01 | ปลด | สับ | | DOA | | CB ขนานบัส |
| 13 | DOA03S-16 | ปลด | สับ | | ดจ. | | DIS บ้านสระด่าน |
| 14 | DIS ชั่วคราว DOA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | | DIS สะพานไค้กหม้อ |
| 15 | DOABVB-01 | สับ | ปลด | | DOA | | CB ขนานบัส |
| 16 | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 17 | DIS ชั่วคราว DOA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | | DIS เทพศิริมอเตอร์ |
| 18 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ | | | | | | |
| 19 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 20 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 21 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 22 | แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 23 | DOA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | |
| 24 | DOA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | |
| 25 | DOA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | |
| 26 | DOA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 27 | DBA03R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | | |
| สิ้นสุด Switching แรก | | | | | | | |
| 28 | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ | | | | | | |
| 29 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 30 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 31 | DOA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | |
| 32 | DOA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | |
| 33 | DOA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | |
| 34 | DOA07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | |
| 35 | DBA03R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | R | บ้านสระด่าน |
| 36 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 37 | DIS ชั่วคราว DOA06 | ปลด | สับ | | ดจ. | DIS | เทพศิริมอเตอร์ |
| 38 | ย้ายโหลด DOA06 กลับจาก DOA03 | | | | | | |
| 39 | DOABVB-01 | ปลด | สับ | | DOA | CB | ขนานบัส |
| 40 | DIS ชั่วคราว DOA06 | ปลด | สับ | | ดจ. | DIS | สะพานโค้งหม้อ |
| 41 | DOA03S-16 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | DIS | บ้านสระด่าน |
| 42 | DOABVB-01 | สับ | ปลด | | DOA | CB | ขนานบัส |
| 43 | ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA07 | | | | | | |
| 44 | DIS ชั่วคราว DOA06 | ปลด | สับ | | ดจ. | DIS | บีม PT |
| 45 | DOA06S-05 | สับ | ปลด | | ดจ. | SCADA SF6 | อำนาจอะไหล่ยนต์ |
| 46 | DOA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | |
| 47 | DOA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | |
| 48 | DOA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | |
| 49 | DOA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | |
| 50 | DBA03R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | R | บ้านสระด่าน |
| 51 | DOA06R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดจ. | R | โค้งหม้อ |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานรับปรุงระบบจำหน่าย สาระด้าน - R โดกหม้อ

