



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ปบ. ๑๓๒๕ / ๑๑๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนัท พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายทัศนัท ก่ออมดี

Switching Deadline

12 ก.ค. 2567

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รรก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อ แก้ไขจุดร้อน พัดเตอร์ ๙ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน

ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA09	17 ก.ค.67	09.00 น.	11.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA09S-09 แยก กม.29		นายทัศนัท จิตติชานนท์ ช.บ.บ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายทัศนัท จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๙๑-๙๕๒๕๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๓๕๘๘๘ Long ๙๙.๙๙๐๙๙๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๓๕๘๘๘ Long ๙๙.๙๙๐๙๙๕

ตำแหน่ง (นายทัศนัท ก่ออมดี)
รรก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.กำแพงแสน

สำหรับแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เขียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พัดเตอร์ USA9 จาก USA9S-09 ถึง -
ในวันที่ 17 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 945/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ เสงี่ยมกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทัศนัท จิตติชานนท์

(นายอนุสรณ์ เสงี่ยมกุล)
รช. 5 ๓๓๔ ๓๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟส. กฟส.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงชื่อลงแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS. KSA09S-09 ปากทาง กม.29						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	11.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน 945/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง					วันที่	5 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	5 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	5 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรุวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	กฟส.กำแพงแสน แจ้ง VSPP บ.บางกอกกรีนฯ (วงจร KSA06) ควบคุมการขนานไม่เกิน 4 MW						
3	กฟส.กำแพงแสน แจ้ง VSPP บ.ชินนิทกรีนฯ (วงจร KSA09) ควบคุมการขนานไม่เกิน 4 MW						
4	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		Load 1.7 MW
5	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		Load 4.1 MW
6	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA06						
7	KSA06S-18	ปลด	สับ		กฟส.		DIS หน้า บ.JBF
8	KSA09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS ปากทาง กม.29
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร KSA06 และ KSA09 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS. KSA09S-09 ปากทาง กม.29 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS. KSA09S-09 ปากทาง กม.29 แล้วเสร็จ						
13	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนกลับจาก KSA06						
14	KSA09S-09	ปลด	สับ		กฟส.		DIS ปากทาง กม.29
15	KSA06S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS หน้า บ.JBF
16	กฟส.กำแพงแสน แจ้ง VSPP บ.บางกอกกรีนฯ (วงจร KSA06) ขนานตามสภาพปกติ ได้						
17	กฟส.กำแพงแสน แจ้ง VSPP บ.ชินนิทกรีนฯ (วงจร KSA09) ขนานตามสภาพปกติ ได้						
18	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
19	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						