



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บพ) ๑๗๗๒ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพรรัตน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพรรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.๒(บพว)

Switching Deadline

12 ก.ค. 2567

ด้วย กฟส.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๘ สถานบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายชนิด ๑๘๕PIC เป็น ๑๘๕SAC ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๘	๑๓ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายชนิด ๑๘๕PIC เป็น ๑๘๕SAC ในคลอง ดำเนินสะดวก *** กรณีเร่งด่วน *** เรือเครนสามารถเข้า ดำเนินการได้วันนี้เท่านั้น	BNP๐๘S-๐๗ ปากคลองสองห้อง	Dis ชั่วคราว หน้า TOT	นายอภิ วิเศษ ตำแหน่ง พชง.๔ โทรศัพท์ ๐๙๐-๗๙๐๓๕๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัตถุประสงค์เรียนว่า ผู้ใช้ไฟบริเวณริมคลองดำเนินสะดวก แยกคลองชุดใหม่ และปากคลองสองห้อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถนันต์ นัวสงค์ ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๑๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน ผจก.กฟภ.สมุทรสาคร
เพื่อโปรดทราบ

(นายพรรัตน์ เคารพไทย)

ผจก.กฟส.๒(บพว)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ BNP๘ จาก BNP๘S-07 ถึง Dis ชด. หน้า TOT

ในวันที่ 13 ก.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 953/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง



ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.บ.บ. โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถนันต์ นัวสงค์

(นายอภิ วิเศษ)
ตำแหน่ง พชง.๔
โทร ๐๙๐-๗๙๐๓๕๔๔

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณคลองดำเนินสะดวก

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคลองดำเนินสะดวก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง PIC เป็น SAC		ตามใบขอปฏิบัติงาน	953/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	9 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวิวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
4	BNP08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ปากคลองสองห้อง
5	ตรวจสอบ DIS ขั้วคร่าวหน้า TOT ใบมีดอยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G2						
8	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
10	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G2						
14	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
15	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
16	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
17	BNP08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ปากคลองสองห้อง
18	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

