



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) - ๒๓๓๑/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑๓ มิ.ย. ๖๖	๑๐:๐๐ น.	๑๓:๐๐ น.	แก้ไขพัดลมระบายความร้อนของหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ ทำงานตลอดเวลา	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... 1 ฟีดเตอร์ NCB-TP2 จาก NCB44B-01 ถึง NCB28VB-01

ในวันที่ 13 มิ.ย.๖๖ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 958/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์วิภา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

(..... นางสาววิภา พงษ์ศิริ.....)

วศก. 5 แผนกผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก..... 1 (สถานี..... NCB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯนครชัยศรี 2 (TP2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 มิ.ย. 66	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขลมระบายความร้อนของหม้อแปลง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 958/66
4. เตรียมการสวิทชิงโดย		นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ	วันที่	12 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่	12 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่	12 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 15.6 MW
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 18.3 MW
4	ย้าย NCB-TP2 ไปจ่ายจาก NCB-TP1						
5	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
6	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
10	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
11	NCB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- INCOMING 2
12	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
14	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
16	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
17	NCB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 2
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
20	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
21	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NCB-TP2 ให้อยู่ที่ 22.7 kV.						
23	ย้าย NCB-TP2 กลับจาก NCB-TP1						
24	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 2
25	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
27	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							