



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 3 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กบช.(บพ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วย กบช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2 BUS2	๘ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เครือ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)			นายนพดล ตีลอด โทร.๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	115 เครือ	๘ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 เครือ 4YB-01, 3YB-01 และ 5YB-01 เพื่อบำรุงรักษารีเลย์ 115 เครือ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญร์ สิงห์โตทอง
(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PMB-TP2 จาก PMB388-๑, 10VB-๑ ถึง PMB65-๑, 75-๑, 85-๑, 95-๑, 105-๑
ในวันที่ 8 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 961 164
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก PMB348-๑, PMB498-๑ ถึง PMB345-๑, 02, PMB445-๑, 02
ในวันที่ 8 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 961

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐ ทงฉิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ตีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

ผจก. กพ๑-๘๗๖, กพ๑.๕๕, กพ๑.๗๗๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายณัฐ ทงฉิม
วศก.๕ ทน. ๗. ๗.

ขั้นตอนการสวิตชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี PMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2 (PMB)PMB03YB-01,04YB-01 และ BUS02(06,07,08,09,10)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 961/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนทอ ย้อย			วันที่	30 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน โชนทอ 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Loop Line 115 kV.SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01 ว่า Loop กันอยู่ปกติ						
3	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		โหลด= 13.45 MW
5	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		โหลด= 10.64 MW
6	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด= 5.4 MW
7	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด= 2.7 MW
8	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด= 8.1 MW
9	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด= 1.8 MW
10	PMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด= 1.9 MW
11	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด= 5.2 MW
12	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด= 22.2 MW
13	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด= 1.4 MW
14	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
15	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		โหลด= 22.2 MW
16	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด= 1.4 MW
17	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด= 4.1 MW
18	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด= 1.9 MW
19	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
20	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		โหลด= 28.5 MW
21	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		โหลด= 2.2 MW
22	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
23	**ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนไปรับไฟจาก SLY07**						
24	SLY07S-06	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6 ซอยโพลีกลาสสาย 4
25	SLY07S-08	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6 ซอยโพลีกลาสสาย 5
26	**ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนไปรับไฟจาก OYK08**						
27	OYK05S-02	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	คลองฉาง
28	PMB07VB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	PMB07
29	**ย้ายโหลด PMB09 ไปรับไฟจาก PMB01**						
30	PMB01S-05	ปลด	สับ		รถพทท-	SCADA	SF6 เซ็นทรัล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	PMB09VB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	PMB09
32	**ย้ายโหลด PMB06 ไปรับไฟจาก SAC02**						
33	SAC02S-04	ปลด	สับ		รถสปร-	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา (บน)
34	PMB06VB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	PMB06
35	**ย้ายโหลด PMB10 ไปรับไฟจาก SAC07**						
36	PMB10S-15	ปลด	สับ		รถสปร-	SF6	ร้านขายของเก่า
37	PMB10VB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	PMB10
38	**ย้ายโหลด PMB08 ไปรับไฟจาก SAC03**						
39	PMB08S-05	ปลด	สับ		รถนช-	SF6	แบงก์ชาติ
40	PMB08VB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	PMB08
41	PMB06S-01	สับ	ปลด		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.6
42	PMB07S-01	สับ	ปลด		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.7
43	PMB08S-01	สับ	ปลด		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.8
44	PMB09S-01	สับ	ปลด		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.9
45	PMB10S-01	สับ	ปลด		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.10
46	แจ้งพนักงานสถานีฯพทุมมณฑล 2 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะ ปลด โขว์ OPEN						
47	ดับไฟ PMB-BUS02 ,PMB03YB-01,PMB04YB-01,						
48	PMB02CVB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	CAP01
49	PMB02BVB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	INCOMMING01
50	PMB04YB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
53	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
54	PMB04YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
55	PMB04YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
56	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
57	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
58	PMB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		INCOMING01
59	PMB0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		เบรกเกอร์ขนานบัส
60	PMB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		
61	PMB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		
62	PMB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		
63	PMB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		
64	PMB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		
65	PMB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		PMB		
66	ทำการ Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์						
67	PMB06VG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ F.6
68	PMB07VG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ F.7
69	PMB08VG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ F.8
70	PMB09VG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ F.9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	PMB010VG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ F.10
72	PMB02CVG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ CAP2
73	PMB02BVG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ INCOMING 2
74	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
75	PMB041VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
76	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
77	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
78	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
79	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
80	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
81	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
82	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
83	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
84	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
85	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
86	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
87	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กับข.ก3.รับทราบ						
88	แจ้งกข.ก3.ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
89	หลังจาก กข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
90	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
91	PMB06VG-01	สับ	ปลด		PMB		กราวด์ F.6
92	PMB07VG-01	สับ	ปลด		PMB		กราวด์ F.7
93	PMB08VG-01	สับ	ปลด		PMB		กราวด์ F.8
94	PMB09VG-01	สับ	ปลด		PMB		กราวด์ F.9
95	PMB010VG-01	สับ	ปลด		PMB		กราวด์ F.10
96	PMB02CVG-01	สับ	ปลด		PMB		กราวด์ CAP2
97	PMB02BVG-01	สับ	ปลด		PMB		กราวด์ INCOMING 2
98	PMB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		INCOMING01
99	PMB0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		เบรกเกอร์ขนานบัส
100	PMB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		
101	PMB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		
102	PMB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		
103	PMB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		
104	PMB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		
105	PMB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PMB		
106	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
107	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
108	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
109	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
111	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
112	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
113	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
114	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
115	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
116	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
117	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
118	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
119	- จ่ายไฟ PMB-BUS02 ,04YB-01,จ่ายไฟ Close Loop ที่ PMB03YB-01						
120	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
121	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
122	PMB04YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
123	PMB04YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
124	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
125	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
126	PMB04YB-01	ปลด	สับ		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
127	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
128	PMB02BVB-01	ปลด	สับ		PMB	CB	INCOMMING01
129	PMB02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	CAP01
130	ควบคุมแรงดับPMB-TP2 ไว้ที่ 22.7 kV.				PMB		
131	PMB06S-01	ปลด	สับ		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.6
132	PMB07S-01	ปลด	สับ		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.7
133	PMB08S-01	ปลด	สับ		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.8
134	PMB09S-01	ปลด	สับ		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.9
135	PMB10S-01	ปลด	สับ		รถพทท-	DIS	POT HEAD F.10
136	**ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนกลับคืนจาก OYK08**						
137	PMB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	PMB07
138	OYK05S-02	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	คลองฉาง
139	**ย้ายโหลด PMB07 บางส่วนกลับคืนจาก SLY07**						
140	SLY07S-08	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6 ซอยโพลีกลาสสาย 5
141	SLY07S-06	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6 ซอยโพลีกลาสสาย 4
142	**ย้ายโหลด PMB09 กลับคืนจาก PMB01**						
143	PMB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	PMB09
144	PMB01S-05	สับ	ปลด		รถพทท-	SCADA	SF6 เซ็นทรัล
145	**ย้ายโหลด PMB06 กลับคืนจาก SAC02**						
146	PMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	PMB06
147	SAC02S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสพร-	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา (บน)
148	**ย้ายโหลด PMB10 กลับคืนจาก SAC07**						
149	PMB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	PMB10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
150	PMB10S-15	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6	ร้านขายของเก่า
151	**ย้ายโหลด PMB08 กลับคืนจาก SAC03**							
152	PMB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		CB	PMB08
153	PMB08S-05	สับ	ปลด		รถนช-		SF6	แบ่งค์ชาติ
154	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
155	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
156	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
157	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
158	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
159	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
160	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
161	PMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
162	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB			
163	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
164	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
165	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
166	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
167	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
168	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
169	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
170	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
171	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
172	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
173	OYK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บ้านแก้ว	5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ค้นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	นพดล สีลอด 084-4066389
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ค้นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบข.	
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		19 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BYB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.	
6	พุทธมณฑล 2	20 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BYB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.	นพดล สีลอด 084-4066389
		1 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		7 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ค้นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	
		8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ค้นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01, 5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบข.	
7	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ค้นหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์เซอร์ และเคเบิล 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล สีลอด 084-4066389
		10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอ ไข่อันผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบข.	
8	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ค้นหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์เซอร์ และเคเบิล 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล สีลอด 084-4066389
		14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขอ ไข่อันผ่านสวิตช์ Bypass BR-01)	กบข.(ก.3)	
10	อ้อมใหญ่ 1	15 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ค้นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ค้นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล สีลอด 084-4066389
		8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.	
11	สองพี่น้อง 1	16 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01, 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการที่ละวงจร)	กบข.(ก.3)	นพดล สีลอด 084-4066389
		17 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ค้นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และรีเลย์ 115 kV. 1YB-01(TP1) และทาง สมบ. จัดเตรียมเครื่องมือช่างไฟฟ้า เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบข.(ก.3) กบข.	