



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) ๖๒๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าที่มีดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผนผัง ดังนี้

Table with 9 columns: No., Switcher, Date, Start Time, End Time, Work Description, From, To, Supervisor. Contains 3 rows of switching schedule details.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๔ ค.ลำเหย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผ.กป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๘๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. [] มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ [] มีโอกาสชำรุด ๑.๒ [] ไม่มีโอกาสชำรุด
2. [x] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

12 มิ.ย. 2566

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

[x] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเตอร์ DTM๐3 จาก DTM35-๐4 ถึง DTM35-๐7 แขวงบ้านฐิติ
ในวันที่ 24 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 967/66

[x] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ DTM๐3 จาก DTM35-๐4 ถึง KSA 9S-06 แขวงบ้าน สรรคตราฟ
ในวันที่ 24 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันทอง ฝ้าอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) [Signature]
ตำแหน่ง ก.๓ กปบ. (คฟ.)

๑๕ ก. 11 กน. น.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. ๑๐๖๒๖๖

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี) ()



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ ม.14 ต.ลำเหย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 มิ.ย. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดตม. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 967/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 13 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
4	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
5	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
6	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
7	-ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DTM09						
8	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนานเมนบัส
9	DTM03S-14	ปลด	สับ		รถ ดตม.		DIS แยกสองห้อง
10	DTM03S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดตม.		DIS แยกบ้านภูมิ
11	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนานเมนบัส
12	-ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DTM04						
13	DTM04S-04	ปลด	สับ		รถ ดตม.		DIS บ้านใหม่
14	KSA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดตม.		DIS แยกเข้าบ.สตาร์กราฟ
15	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
16	DTM03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดตม.		SF6 วัดทุ่งสีทอง
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
19	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
20	หลังจาก กฟส.ดตม. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
21	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
22	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
23	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
24	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
25	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
27	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
28	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
29	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
30	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
31	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
32	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
33	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
34	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
35	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
36	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	DTM03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดตม.		SF6 วัดทุ่งสีหลง
38	-ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนกลับจาก DTM04						
39	KSA07S-06	ปลด	สับ		รถ ดตม.		DIS แยกเข้าบ.สตาร์คราฟ
40	DTM04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดตม.		DIS บ้านใหม่
41	-ย้ายโหลด DTM03 บางส่วนกลับจาก DTM09						
42	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนานเมนบัส
43	DTM03S-07	ปลด	สับ		รถ ดตม.		DIS แยกบ้านภูมิ
44	DTM03S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดตม.		DIS แยกสองห้อง
45	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนานเมนบัส
46	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
47	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
48	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
49	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
50	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
51	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผนผังดับไฟ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

