



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กบข.(รล.)2379/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า... ผรล. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข O/C Relay ไมโครสถานะด้าน Instant สถานีไฟฟ้าบางเลน 2 ตามแผนผังลั้งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01BVB01 1VB-01,2VB01 3VB-01,4VB-01 5VB-01	28 มิ.ย. 66	08.00 น.	16.30 น.	เพื่อแก้ไข O/C Relay ไมโครสถานะด้าน Instant /ปลด เบรกเกอร์ 22 kV รหัส BEU01BVB-01 ,1VB-01,2VB-01,3VB-01,4VB-01,5VB-01 (ดับไฟทั้งสถานีฯ) ปลด Riser Pole, ไม่สับ Ground			นายวิรัช เป็นวงษ์ ผรล.กบข.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิลา สงศ์อยู่ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 094-7532954

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บข.(ก3)

14 มิถุนายน 2566

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ BEU-TPI จาก BEU24ก-01 ถึง BEU15-01, 25-01, 35-01, 45-01, 55-01
ในวันที่ 28 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 972/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สมหมาย ชื่นดวง* ประสานงานการดับไฟกับ *นายศิลา สงศ์อยู่*
15 มิ.ย. 66

สมหมาย ชื่นดวง
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
วคค. 7 ปฏิบัติงานแทน นค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กฟอ.บว, กฟอ.พท.*

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี *บางเลน 2*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


สมหมาย
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

สมหมาย
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บางเลน 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28-มิ.ย.-66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข O/C Relay ไมโครวัดาน Ins ตามใบขอปฏิบัติงาน 972/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 15 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	โหลด 18.3 MW
2	BEU01VB-01	Auto	Manual		BEU	-	โหลด 6.0 MW
3	BEU02VB-01	Auto	Manual		BEU	-	โหลด 0.8 MW
4	BEU03VB-01	Auto	Manual		BEU	-	โหลด 0.4 MW
5	BEU04VB-01	Auto	Manual		BEU	-	โหลด 1.8 MW
6	BEU05VB-01	Auto	Manual		BEU	-	โหลด 4.3 MW
7	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	โหลด 14.5 MW
8	SLY08VB-01	Auto	Manual		SLY	-	โหลด 2.0 MW
9	SLY09VB-01	Auto	Manual		SLY	-	โหลด 3.3 MW
10	SLY10VB-01	Auto	Manual		SLY	-	โหลด 3.2 MW
11	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV	-	โหลด 13.5 MW
12	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเวฟ
13	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วน ไปรับไฟจาก BEV03						
14	BEU01S-14	ปลด	สับ		บล.		SF6 อบต.ลำพญา (เก่า)
15	BEU01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 แยกตาเพียง
16	ย้ายโหลด BEU03, BEU04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SLY10						
17	BEU03S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
18	BEU04VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
19	BEU03S-05	ปลด	สับ		พมต.		SF6 ช่างร้านเลม่อนมี
20	BEU03VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
21	ย้ายโหลด BEU02, BEU05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SLY09						
22	BEU02S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
23	BEU05VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
24	BEU02S-07	ปลด	สับ		พมต.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
25	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
26	ย้ายโหลด BEU01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SLY08						
27	BEU01S-07	ปลด	สับ		พมต.		SF6 ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
28	BEU01VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
29	BEU01BVB-01	สับ	ปลด		BEU	-	INCOMING 1
30	BEU02YB-01	Auto	Manual		BEU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BEU02YB-01	สับ	ปลด		BEU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	BEU02YS-01	สับ	ปลด		BEU		- ไบมีด 115 เควี
33	BEU02YS-02	สับ	ปลด		BEU		- ไบมีด 115 เควี
34	BEU01S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS Pothead F1
35	BEU02S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS Pothead F2
36	BEU03S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS Pothead F3
37	BEU04S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS Pothead F4
38	BEU05S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS Pothead F5
39	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
40	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
41	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
42	SLY08VB-01	Manual	Auto		SLY		-
43	SLY09VB-01	Manual	Auto		SLY		-
44	SLY10VB-01	Manual	Auto		SLY		-
45	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		-
46	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเวฬุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
47	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
48	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
49	SLY08VB-01	Auto	Manual		SLY		-
50	SLY09VB-01	Auto	Manual		SLY		-
51	SLY10VB-01	Auto	Manual		SLY		-
52	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
53	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเวฬุ
54	BEU01S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS Pothead F1
55	BEU02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS Pothead F2
56	BEU03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS Pothead F3
57	BEU04S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS Pothead F4
58	BEU05S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS Pothead F5
59	BEU02YS-01	ปลด	สับ		BEU		- ไบมีด 115 เควี
60	BEU02YS-02	ปลด	สับ		BEU		- ไบมีด 115 เควี
61	BEU02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	BEU01BVB-01	ปลด	สับ		BEU		- INCOMING 1
63	BEU02YB-01	Manual	Auto		BEU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	ตั้ง Manual BEU-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
65	ย้ายโหลด BEU01 ทั้งหมด กลับคืนจาก SLY08						
66	BEU01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEU		-
67	BEU01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
68	ย้ายโหลด BEU02, BEU05 ทั้งหมด กลับคืนจาก SLY09						
69	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEU		-
70	BEU02S-07	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
71	BEU05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEU		-
72	BEU02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	ย้ายโหลด BEU03, BEU04 ทั้งหมด กลับคืนจาก SLY10						
74	BEU03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEU		- -
75	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ข้างร้านเลม่อนมี
76	BEU04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEU		- -
77	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
78	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วน กลับคืนจาก BEV03						
79	BEU01S-10	ปลด	สับ		บล.		SF6 แยกตาเพียง
80	BEU01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 อบต.ลำพญา (เก่า)
81	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-
82	BEU01VB-01	Manual	Auto		BEU		-
83	BEU02VB-01	Manual	Auto		BEU		-
84	BEU03VB-01	Manual	Auto		BEU		-
85	BEU04VB-01	Manual	Auto		BEU		-
86	BEU05VB-01	Manual	Auto		BEU		-
87	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
88	SLY08VB-01	Manual	Auto		SLY		-
89	SLY09VB-01	Manual	Auto		SLY		-
90	SLY10VB-01	Manual	Auto		SLY		-
91	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		-
92	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัตเวฬุ
สิ้นสุด Switching							