



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณซ์ล. ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP2 70412, 70417	11 ก.พ. 67	07.30 น.	16.30 น.	Replace & Electrical test VY10A 3 Phase เนื่องจากเกิด เสียงดังภายใน ยี่ห้อ EMEK	BP2 70412	BP2 70417
2	BP2 KT6A					BP2 2212	BP2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..... กฟผ. ตำแหน่ง ..... โทร .....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 วงจร/หม้อแปลง BP2-70412 จาก BP2-70412 ถึง BP2-70417  
ในวันที่ 11 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 97/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 วงจร/หม้อแปลง BP2-KT6A จาก BP2-2212 ถึง BP2-2217  
ในวันที่ 11 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นฟอ.  
17 ม.ค. 67

(นาย พิชชา กลิ่นประทุม) (นาย พิชชา กลิ่นประทุม)  
จตจ.5 โทร. ๒๒. ๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นฟอ. ชย. ....

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน  
แผนผังแนบ - แผน

ผจพ. ๒ (สถานีฯ BPB) .....

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2 (กฟผ.) (BP2-70412,KT6A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.พ. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace & Electrical Test	ตามใบขอปฏิบัติงาน	97/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่	18 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายโมฆ 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด BP2-70412 ไปรับไฟทางด้าน BP2-70122						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 KV. BPB4YS-01,03 สถานะ สับ อยู่						
4	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
8	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
9	ย้ายโหลด BP2-KT6A ไปรับไฟทางด้าน BP2-KT4A						
10	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
11	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	BPBBVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- ขนานบัส
13	BPB01BVB-01	สับ	ปลด		BPB		- INCOMING 1
14	BPB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPB		- INCOMING 1
15	แจ้ง กฟผ.ตรวจสอบ BP2-KT6A และ BP2-70412 โหลดเป็น 0						
16	BP2-70412	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BP2-70417	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
18	BP2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
19	BP2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
20	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อ กฟผ.ทำงานเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับทั้งหมด						
23	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	BP2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
26	BP2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี







## บันทึก

ที่ หจล-ส. 34590/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115, 22 kV

วันที่ 17 มกราคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ

สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2  
BP2 KT6A

อุปกรณ์

- 115 kV BP2 Main Bus No.1 & BP2-70012 (Bus Coupling)

- 115 kV Line to PEA No.2 (BP2 70412, 70417)

- BP2 KT6A [115 / 22 kV 40 MVA] (BP2 2212, 2217)

งานที่ทำ

- Replace & Electrical test VY10A 3 Phase เนื่องจากเกิดเสียงดังภายใน ยี่ห้อ EMEK

หมายเหตุ

- ใช้ BP2-KT1A Solid จ่าย 115 kV BP2-KS No.1 (สฟ.KS)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลา

ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.