



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป.) ๕๗๑ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายจรรย์ ศรีนางแพรง

Switching Deadline

27 มิ.ย. 66

โทรสารขอตัดไฟ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย ผจก.กฟส.อ.ด่านมะขามเตี้ย มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟพ.ดมข. DMA10	๒๘ มิ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐	DMA10S-01 หน้า สฟพ.ดมข.	DMA10S-05 กองผสมพันธุ์สัตว์	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านท่าแล่น ถึง บ้านวังยาง ตงเกาะสำโรง ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ชผ.กป.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายจรรย์ ศรีนางแพรง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ (ฟีดเดอร์ DMA10 จาก DMA 10S-01 ถึง DMA10S-05
ในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 989/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธิตา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๔๒๗/รัตน ช่อวณิชย
๒ มิ.ย.๖๖

นายพร ธานีเกษมกิจ
(นายสมพร ธานีเกษมกิจ)
๐๓๖.๗ ปฏิบัติงานแทน นค.อ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.ดมข.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านท่าแล่น ถึง บ้านวังยาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มิ.ย. 66	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 989/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประทุม		วันที่ 21 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายพรภักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
3	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
4	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
6	ย้ายโหลด DMA 10 ไปจ่ายจาก TMA 2						
7	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
8	DMA10VB-01	สับ	ปลด		DMA		-
9	DMA10S-01	สับ	ปลด		ดมช.		DIS POT HEAD F.10
10	ให้ตรวจสอบ SF6 DMA5S-02 ตรงข้าม AVR เก่า อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DMA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.		DIS กองผสมพันรัฐสัตว์
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
18	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
19	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
25	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
26	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
29	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						

