



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก | ถึง |
|-----|---------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | BP1-KT1A/KT2A | 2,3 มี.ค. 67 | 07.30 น. | 18.30 น. | Major Inspection OLTC & Electrical test After Major Inspection OLTC BP1-KT1A (ดับเข้า-จ่ายเย็น) | BP1 2212 | BP1 2217 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP1-KT1A/KT2A จาก BP1-2212 ถึง BP1-2217
ในวันที่ 2,3 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 98/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.
17 มี.ค. 67

(นายอมร โมกข์พันธ์)
ตล.6 วิศวกรแผนก ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผคก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีบ้านโป่ง 1 (BP1-KT1A/KT2A) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 2,3 มี.ค. 67 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 18.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | Major Inspection OLTC (ดับเข้า-จ่ายเย็น) ตามใบขอปฏิบัติงาน 98/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกขพันธ์ | | วันที่ 27 มกราคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 27 มกราคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 27 มกราคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายทศพลสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | BP1-KT1A//KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - โหลด 9.79 MW |
| 3 | BP1-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - โหลด 14.03 MW |
| 4 | ย้ายโหลด BP1-KT1A//KT2A ไปรับไฟจาก BP1-KT3A | | | | | | |
| 5 | BPABVB-01 | ปลด | สับ | | BPA | | - ขนานบัส |
| 6 | BPA02BVB-01 | สับ | ปลด | | BPA | | - INCOMING 2 |
| 7 | BP1-2212 | สับ | ปลด | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 8 | BP1-2217 | สับ | ปลด | | EGAT | | - ใบมีด |
| 9 | BPA02BVB-01 | ทรีค "In service" | ทรีค "Out service" | | BPA | | - INCOMING 2 |
| 10 | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 11 | BP1-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 12 | เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 13 | BP1-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 14 | ย้ายโหลด BP1-KT1A//KT2A กลับคืนจาก BP1-KT3A | | | | | | |
| 15 | BPA02BVB-01 | ทรีค "Out service" | ทรีค "In service" | | BPA | | - INCOMING 2 |
| 16 | BP1-2217 | ปลด | สับ | | EGAT | | - ใบมีด |
| 17 | BP1-2212 | ปลด | สับ | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 18 | BPA02BVB-01 | ปลด | สับ | | BPA | | - INCOMING 2 |
| 19 | BPABVB-01 | สับ | ปลด | | BPA | | - ขนานบัส |
| 20 | BP1-KT1A//KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 21 | BP1-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34963/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 17 มกราคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (BP1 2212, 2217)

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC & Electrical test After Major Inspection OLTC BP1-KT1A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน เสาร์ ที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34964/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 17 มกราคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (BP1 2212, 2217)

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC & Electrical test After Major Inspection OLTC BP1-KT2A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 03 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 03 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.