



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ก.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล.	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สถานีฯ นครชัยศรี ๑ (กฟผ.)
ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	NCS KT4A	๑๔ ก.ค. ๖๖ 21 ก.ค. 66	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	- Electrical Test Absorbing Capacitor (SAC)	NCS 2232	NCS 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KT4A จาก NCS 2232 ถึง NCA2BY5-01
ในวันที่ 14 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 992/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว
23 มิ.ย. 66

สถาพร ตันติเกษตรกิจ
ผย.สถาพร ตันติเกษตรกิจ
๐๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.อ.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.นช. กฟอ.สพร.

อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี นวชัยศรี 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07-3๙ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นครชัยศรี 1 (กฟผ.) KT4A				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-ก.ค.-66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Electeical Test Absorbing	ตามใบขอปฏิบัติงาน	992/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร	ต้นตึกษตรกิจ		วันที่	23 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายไพรัชพร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 10.3 MW
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 9.5 MW
3	ย้ายโหลด NCS-KT4A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCS-KT3A						
4	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ขนานบัส
5	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA		- INCOMING 2
6	NCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA		- INCOMING 2
7	NCS-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
8	NCS-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
9	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
11	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	NCS-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
13	NCS-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
14	NCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		- INCOMING 2
15	ย้ายโหลด NCS-KT4A ทั้งหมด กลับคืนจาก NCS-KT3A						
16	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		- INCOMING 2
17	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		- ขนานบัส
18	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 30747/2566

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT4A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2232, 2237)

งานที่ทำ - Electrical test Surge Absorbing Capacitor (SAC)

และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ Metering 22 kV NCS-KT4A

หมายเหตุ

-

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.